



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

CIUDAD DE MÉXICO. A \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE 2024.

**ANEXO I**

**COMISARIO JEFE  
MTR. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA  
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE.**

**ANEXO TÉCNICO**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	No. DE SOLICITUD	ÁREA REQUERENTE	PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO)	
				MÍNIMO	MÁXIMO
ÚNICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	533	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO	1,000.00 (UN MIL PESOS)	12,976,868.27 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)

NO. SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
<b>RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR</b>				
1	Subestación tipo compacta marca AMBAR, ubicada en Auditorio. Capacidad 23 KVA, 400 A, serie 19792, 3 fases, 4 hilos. Cuenta con dos transformadores trifásicos de 500 KVA, marca TESA, serie 3894-1-1. Cuenta con tablero de distribución y tablero de emergencia	SERVICIO	1	
2	Mantenimiento CORRECTIVO a subestación talleres Subestación principal marca Ambar. Capacidad 23 KVA, 400 A. Transformador en aceite marca Deemsa 400 KVA, 0082CM78. Transformador en aceite marca Continental Electric 500 KVA	SERVICIO	1	
3	Planta de emergencia marca Cummins, ubicada en Auditorio. Capacidad 200 KW, 400 A, Generador Stamford	SERVICIO	1	
4	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CP. CB-100-200	SERVICIO	1	
5	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. CB-100-20	SERVICIO	1	
6	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. 100-400	SERVICIO	1	
<b>CENTRO VARONIL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL (CEVAREPSI)</b>				
7	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CUMMINS (200KW)	SERVICIO	1	
8	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. 100 (ACCESO)	SERVICIO	1	
<b>CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL TEPEPAN</b>				
9	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CUMMINS (200KW)	SERVICIO	1	
10	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CLEAVER BROOKS (100 cc) (Casa de Maquinas)	SERVICIO	1	
<b>CENTRO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES "SAN FERNANDO"</b>				
11	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CUMMINS (200KW)	SERVICIO	1	
12	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-200-200	SERVICIO	1	
<b>CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDIDAS DE EXTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES</b>				
13	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GP modelo K5625	SERVICIO	1	
<b>CENTRO ESPECIALIZADO PARA MUJERES ADOLESCENTES</b>				
14	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca WEG cebra modelo PE4045T397863	SERVICIO	1	
<b>RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE</b>				
15	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA 330KW	SERVICIO	1	
16	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA 350KW	SERVICIO	1	
17	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CUMMINS VT12700 350 KW	SERVICIO	1	
18	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UCI124)	SERVICIO	1	
19	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UCI124) 200KW	SERVICIO	1	
20	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UCI124) 200KW	SERVICIO	1	
21	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. CB-100-400	SERVICIO	1	
22	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. CB-100-200	SERVICIO	1	
23	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. CB-100 -200	SERVICIO	1	



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

NO. SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
<b>CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARÍA I (CEVASEP-I)</b>				
24	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia (350 W)	SERVICIO	1	
25	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia (250W)	SERVICIO	1	
<b>CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARÍA II (CEVASEP-II)</b>				
26	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: selmec (MOD: 350sp2206DE13TAG2)	SERVICIO	1	
27	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: selmec (MOD: 100SP1104C44TAG2)	SERVICIO	1	
28	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: SELEMEC (MOD: 100SP1104C44TAG2)	SERVICIO	1	
29	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: MOD: 175SP1106D 66TAG4	SERVICIO	1	
30	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: MOD: 175SP1106D 66TAG4	SERVICIO	1	
<b>CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES VARONIL NORTE (ANEXO)</b>				
31	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca JANAN SLG274F1	SERVICIO	1	
32	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERADOR Y POTENCIA UC127	SERVICIO	1	
33	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca EVANS	SERVICIO	1	
<b>RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE</b>				
34	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (250Kw)	SERVICIO	1	
35	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (250Kw)	SERVICIO	1	
36	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (350kw)	SERVICIO	1	
37	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UC1124) 200KW	SERVICIO	1	
38	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UC1124) 200KW	SERVICIO	1	
39	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-100-400	SERVICIO	1	
40	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-100-200	SERVICIO	1	
<b>CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA</b>				
41	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca OTTOMOTORES (300 Kw)	SERVICIO	1	
42	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-700-100	SERVICIO	1	
<b>PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>				
43	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (125 Kw)	SERVICIO	1	
44	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (125 Kw)	SERVICIO	1	
45	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (250 Kw)	SERVICIO	1	
46	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (200 kw)	SERVICIO	1	
47	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERAC modelo PLY150(150 Kw)	SERVICIO	1	
48	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERAC modelo PLY150(150Kw)	SERVICIO	1	
49	Mantenimiento correctivo a generador de vapor modelo CBEX-100-100	SERVICIO	1	
50	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-100-100	SERVICIO	1	
<b>CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA</b>				
51	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia (160 Kw)	SERVICIO	1	
52	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia (350 Kw)	SERVICIO	1	
53	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-100-40	SERVICIO	1	
<b>COORDINACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A EXTERNADOS, MONITOREO ELECTRÓNICO Y PRESENTACIONES PERSONALES BASE PLATA</b>				
54	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca División Electric (75 kW)	SERVICIO	1	
<b>CENTRO ESPECIALIZADO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO PARA ADOLESCENTES</b>				
55	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks modelo M100-60	SERVICIO	1	
<b>CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES VARONIL ORIENTE (ANEXO)</b>				
56	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (150 kW)	SERVICIO	1	
<b>CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE REINSERCIÓN SOCIAL (TORITO)</b>				
57	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (150 Kw)	SERVICIO	1	
			SUBTOTAL	
			IVA	
			TOTAL	



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

SERVICIO			
Mantenimiento correctivo a plantas eléctricas de emergencia y generadores de vapor (calderas)			
No	AREA	UNIDAD	CANTIDAD
01	01-Reclusorio Preventivo Varonil Sur	SERV	1
	02-Centro Varonil de Rehabilitación Psicológica	SERV	1
	03-Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan	SERV	1
	04-Centro Especializado para Adolescentes "San Fernando"	SERV	1
	05-Centro Especializado de Medidas de Externamiento para Adolescentes	SERV	1
	06-Centro Especializado para Mujeres Adolescentes	SERV	1
	07-Reclusorio Preventivo Varonil Norte	SERV	1
	08-Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I (Cevasep-I)	SERV	1
	09-Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (Cevasep-II)	SERV	1
	10-Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte	SERV	1
	11-Reclusorio Preventivo Varonil Oriente	SERV	1
	12-Cetro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla	SERV	1
	13-Penitenciaria de la Ciudad de México	SERV	1
	14-Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla	SERV	1
	15-Coordinación de Control y Seguimiento a Externados, Monitoreo Electrónico y Presentaciones Personales Base plata	SERV	1
	16- Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes	SERV	1
	17- Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente	SERV	1
	18- Centro de Sanciones Administrativas de Reinserción Social "Torito"	SERV	1

**1.- Descripción del servicio:**

Mantenimiento Correctivo a plantas eléctricas de emergencia y generadores de vapor (CALDERAS) en los diferentes Centros Penitenciarios de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario: consiste en atender los reportes de fallas, ajustes y/o descomposturas comprometiéndose el prestador del servicio a atender el mantenimiento, calibración, automatización, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, en tiempo y forma, durante la vigencia del contrato. Conforme a las necesidades de los diferentes Centros Penitenciarios mismas que se desglosan a continuación:

RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO (SUBESTACIÓN AUDITORIO)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Subestación tipo compacta marca AMBAR, ubicada en Auditorio. Capacidad 23 KVA, 400 A, serie 19792, 3 fases, 4 hilos. Cuenta con dos transformadores trifásicos de 500 KVA, marca TESA, serie 3894-1-1. Cuenta con tablero de distribución y tablero de emergencia que incluye: Cambio de Sensor de presión aceite vdo 1 polo, Sensor de temperatura vdo 1 polo, Filtros LF 3000, Filtro FS1251, Filtro WF2073, Filtro AH1196, Sensor Morphy, Cambio de anticongelante, Cambio de aceite, Cambio de Manguera 5/8", Cambio de Manguera	Servicio	1



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

	1" Cambio de Batería 27 celdas, Servicio a radiador Cambio de Terminales para batería, Sustitución de TM HDA36150, Sustitución de TM HDA36100		
--	---	--	--

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO (TALLERES)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
2	Mantenimiento CORRECTIVO a subestación talleres Subestación principal marca Ambar. Capacidad 23 KVA, 400 A. Transformador en aceite marca Deemsa 400 KVA, 0082CM78. Transformador en aceite marca Continental Electric 500 KVA. que incluye: Cambio de Solenoide de arranque, Tapón de radiador, Terminales para batería, Filtro LF 3000, Filtro FS1251, Filtro WF2073, Filtro AH1196, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Manguera 5/8", Manguera 3/8" ,Batería 27 celdas, Servicio a tanque de Diesel, Servicio a radiador, Sensor de presión aceite vdo 1 polo, Sensor de temperatura vdo 1 polo, Transferencia, Cable AWG 3/0, Cable AWG 10	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO 4 (SUBESTACION CALDERAS)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
3	Planta de emergencia marca Cummins, ubicada en Auditorio. Capacidad 200 KW, 400 A, Generador Stamford que incluye cambio de: Terminales para batería, Filtro LF9009, Filtro FS1212, Filtro WF2073, Filtro AF928M, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Manguera 3/8", Batería 27 celdas	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR VAPOR 1 (CALDERA)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
4	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CP. <b>CB-100-200</b> que incluye: Fusibles 40 <sup>a</sup> , Cristal de nivel, Empaques cristal de nivel, Válvula cierre rápido 2", Válvula Worcester 1 1/4", Válvula cierre rápido 1 1/4", Desincrustado, Deshollinado, Prueba hidrostática, Cemento refractario 20 kg, Fibrex 20 kg, Junta de asbesto, Grifos, Válvulas angulares	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR VAPOR 2 (CALDERA)			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. CB-100-200			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
5	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. <b>CB-100-200</b> que incluye: Cambio de Control de flama, Contactor motor aire, Contactor bomba agua, Contactor bomba combustible, Mc donnell 150 (completo), Válvula cierre rápido 1", Válvula cierre rápido 1 1/4", Microchip bajo nivel de agua, Microchip de presión de vapor Presostato, Bomba vertical 3hp (2"), Desincrustado, Deshollinado, Prueba hidrostática, Cemento refractario 20 kg, Fibrex 20 kg, Junta de asbesto, Válvulas de seguridad 2", Válvula de purga 2".	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR VAPOR 3 (CALDERA)			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. 100-400			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
6	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. 100-400 que incluye: Cambio de Deshollinado, Prueba hidrostática, Cemento refractario 20 kg, Fibrex 20 kg,	Servicio	1



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

	Junta de asbesto, Válvula de purga 2", Válvula de columna 1", Válvulas de seguridad 2", Válvula de globo 3/4", Válvula solenoide 1/2", Switch de presión 1/2"		
--	--	--	--

CENTRO VARONIL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL (CEVAREPSI)			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CUMMINS (200KW)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
7	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CUMMINS (200KW) que incluye: Filtro 4315257, Filtro ad424072, Terminales para batería, Filtro ls16015, Filtro ff5421, Filtro fs1003, Filtro 4315256, Cambio de aceite, Cambio de anticongelante, Manguera 5/8", Manguera 3/8", Batería 27 celdas, Precalentador 200 w 220 v	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR VAPOR 1 (CALDERA)			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. 100 (ACCESO)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
8	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. 100 (ACCESO) que incluye cambio de: Grifos, Cristal de nivel, Empaques cristal de nivel, Fotocelda, Válvula Worcester 1 1/4", Válvula angular 5/8, Bomba vertical 7.5hp (2"), Válvula actuadora v4055d1076 110v 2", Cemento refractario 20 kg, Fibrex 20 kg, Junta de asbesto, Deshollinado, Desincrustado	Servicio	1

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL TEPEPAN			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CUMMINS (200KW)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
9	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CUMMINS (200KW) que incluye cambio de: Sensor de temperatura vdo 1 polo, Tapón de radiador, Terminales para batería, Filtro f300, Filtro fs1251, Filtro wf2073, Manguera 1, Cambio de aceite, Cambio de anticongelante, Manguera 5/8", Batería 27 celdas, ITM MGL36600, Precalentador 1000 w 127 v, Tubo escape flexible 4"	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR VAPOR			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CLEAVER BROOKS (100 cc) (Casa de Maquinas) .			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
10	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CLEAVER BROOKS (100 cc) (Casa de Maquinas) que incluye cambio de: electrodo, cristal de nivel empaques cristal de nivel válvula cierre rápido 2 diafragma diesel cleaver brooks 739.7324-09 flotador desincrustado desollinado prueba hidrostática filtro diésel Contactor bomba agua servicio bomba agua empaques bomba de combustible manómetro gas cemento refractario 20 kg fibrex 20 kg junta de asbesto grifos válvula angular 5/8-	Servicio	1

CENTRO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES "SAN FERNANDO"			
---	--	--	--



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 1			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CUMMINS (200KW)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
11	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CUMMINS (200KW) que incluye cambio de: Filtro BD730P, Filtro WF2075, Filtro FS1251, Filtro AH1196, Contactor de transferencia 300-30/500, Precalentador 1000 w 127 v, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Manguera 5/8"	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GENERADOR DE VAPOR 1 (200cc) (TALLERES)			
Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-200-200.			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
12	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-200-200, que incluye cambio de: Grifos, Cristal de nivel, Empaques cristal de nivel, Válvulas angulares 5/8", Válvula cierre rápido 1 1/4", Válvula Worcester 2", Válvula Worcester 3/4", Válvula de seguridad 2", válvula de seguridad 1 1/4", Paso mano (neopreno) , Paso de hombre, válvula Worcester 1 1/2", válvula Worcester 2", Válvula cierre rápido 2", válvula check 2", Solenoide gas, Solenoide diésel, Diafragma diésel cleaver Brooks 739.7324-09	Servicio	1

CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDIDAS DE EXTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 1			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GP modelo K5625.			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GP modelo K5625 que incluye cambio de: Manguera 3/8", Manguera 5/8", Tapón de radiador, Batería 27 celdas, Marcha de 12 v, Filtro lf3703, Filtro fs19516, Filtro ah1196, Cargador de batería, Cambio de anticongelante, Cambio de aceite , Terminales para batería.	Servicio	1

CENTRO ESPECIALIZADO PARA MUJERES ADOLESCENTES			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 1			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca WEG cebra modelo PE4045T397863			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
14	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca WEG cebra modelo PE4045T397863 que incluye cambio de: Filtro lf3703, Filtro fs19516, Filtro refrigerante, Terminales para batería. Filtro ah1198, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Manguera 1/4", Manguera 5/8", Manguera 3/8", Manguera 1/2" Diésel, Batería 27 celdas, Base batería, Terminales para batería	Servicio	1

RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO SER. GRALS. 1 (330KW)			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA 330KW			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
15	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA 330KW que incluye cambio de:	Servicio	1



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

	ITM mgl36600, Filtro FS1212, Filtro WF2073, Válvula Worcester 2" , Manguera 3/8", Filtro LF3000, Filtro AD424072, Tubo escape flexible 4", Banda de ventilador, Batería 27 celdas, Terminales para batería, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante		
--	---	--	--

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO SER. GRALS. 2 (350KW)			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA 350KW			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
16	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA 350KW que incluye cambio de: Filtro FS1212, Banda de ventilador, Filtro LF9009, Filtro WF2076, Batería 27 celdas, Terminales para batería, Manguera 1", Conector macho 1" Sensor de presión de aceite, Manguera 5/8", ITM MGL36600, Filtro AF25425, Cambio de aceite, Cambio de anticongelante.	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO SUB AUDITORIO 1			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CUMMINS VT12700 350KW			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
17	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca CUMMINS VT12700 350KW que incluye cambio de: Filtro WF2073, Manguera 5/8", Filtro 60489, Base batería, Batería 27 celdas, Terminales para batería, Filtro LF516, Filtro CF108, Banda de ventilador, ITM MGL36600, Cambio de aceite, Cambio de anticongelante.	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO 3 (150KW)			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UCI124)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
18	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UCI124) que incluye cambio de: Sensor de Voltaje, Bomba para Agua, Batería 27 Celdas, Terminales Para Batería, Base Batería, Cambio De Aceite , Cambio de Anticongelante, Contactador Abb A330, Filtro Ff5052, Filtro Lf 3000, Filtro Wf2075, Tubo Escape Flexible 4", Selenoide de Arranque, Transferencia, Radiador	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO TALLERES			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UCI124) 200KW			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
19	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UCI124) 200KW que incluye cambio de: Sensor de temperatura vdo 1 polo, Tapón de radiador, Terminales para, batería, Filtro f300, Filtro fs1251, Filtro wf2073, Manguera 1", Cambio de aceite, Cambio de anticongelante, Manguera 5/8", Batería 27 celdas, Precalentador 1000 w 127 v, Tubo escape flexible 4"	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO CENTRO ESCOLAR			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UCI124) 200KW			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
20	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UCI124) 200KW Sensor de temperatura vdo 1 polo, Tapón de radiador, Terminales para, batería,	Servicio	1



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

	Filtro f300, Filtro fs1251, Filtro wf2073, Manguera 1", Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Manguera 5/8", Batería 27 celdas, Precalentador 1000 w 127 v, Tubo escape flexible 4"		
--	--	--	--

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR VAPOR 1 (CALDERA)</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. CB-100-400			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
21	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. CB-100-400 que incluye cambio de: Válvula cierre rápido 2", Válvula de retención, Tubo flux 1" a 2", Contactor motor aire, Control de flama, Contactor bomba agua, Contactor bomba combustible, Válvula cierre rápido 1 1/4", Válvula cierre rápido 2", Válvula cierre rápido 1", Fotocelda, Pasa manos (tortugas), Pasa hombres, Válvula check vapor 1" a 2", Válvulas de alimentación, Manómetro gas, Modutrol, Fibrex 20 kg, Cemento refractario 20 kg, Grifos, Válvulas angulares 5/8, Junta de asbesto	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR VAPOR 2 (CALDERA)</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. CB-100-200			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
22	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. CB-100-200 que incluye cambio de: Válvula check vapor 1" a 2", Válvula de cierre rápido 1 1/4" a 2", Válvula de seguridad de 1/2" a 1", Paso de hombre Flexitaly o fabricante, Pasa manos (tortugas), Válvulas de alimentación, Manómetro gas, Motor ventilador forzador 1/2 a 3 H.P. Sustitución, Bomba centrífuga multietapas verticales 7.5 HP a 10 HP, Válvula de purga rápida de 2", Tubo acero al carbón 3/4", Codo 90° 1 1/4" a 2", Trampas termodinámicas 3/4, Fotocelda, Fibrex 20 kg, Junta de asbesto, Cemento refractario 20 kg, Grifos, Válvulas angulares 5/8	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR VAPOR 3 (CALDERA)</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. CB-100 -200			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
23	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: CLEAVER BROOKS CAP. CB-100 -200 que incluye cambio de: Contactor motor aire, Válvula cierre rápido 1 1/4", Válvula cierre rápido 2", Válvula cierre rápido 1", Pasa manos (tortugas), Pasa hombres, Válvula check vapor 1" a 2", Válvulas de alimentación, Manómetro gas, Fibrex 20 kg, Cemento refractario 20 kg, Grifos, Válvulas angulares 5/8, Junta de asbesto	Servicio	1

<b>CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA I(CEVASEP-I)</b>			
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 1</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia (350 W)			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
24	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia (350 W) que incluye cambio de: Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Batería 27 celdas, Base batería, Terminales para batería, Filtro LF 3000, Filtro LF 5321, Filtro af26173, Manguera 5/8", Manguera 3/8", Relevador control, Relevador de marcha	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 2</b>			
--	--	--	--



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

Mantenimiento correctivo a planta de emergencia (250W).			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
25	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia (250W) que incluye cambio de: Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Batería 27 celdas, Filtro AF25555, Filtro AF2555, Filtro AF25556, Filtro ph3614, Relevador control, Relevador de marcha, Base batería, Terminales para batería, Manguera 5/8", Rectificación cabezal motor, Juego de juntas para Carter	Servicio	1

CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA II(CEVASEP-II)			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO 1 (350 W)			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: selmec (MOD: 350sp2206DE13TAG2)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
26	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: selmec (MOD: 350sp2206DE13TAG2) que incluye cambio de: Batería 27 celdas, Terminales para batería, Filtro aceite, Filtro combustible, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Filtro AF25425, Pre calentador 2000 W 220 V, Tubo escape flexible 4"	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO 2 (100 KW)			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: selmec (MOD: 100SP1104C44TAG2)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
27	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: selmec (MOD: 100SP1104C44TAG2) que incluye cambio de: Batería 23 celdas, Terminales para batería, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Manguera 5/8", Manguera 1", Filtro lf787, Filtro 26560201, Filtro 265110038, Flotador tanque diésel, Base batería	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO 3(100 KW)			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: SELEMEC (MOD: 100SP1104C44TAG2)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
28	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: SELEMEC (MOD: 100SP1104C44TAG2) que incluye cambio de: Batería 23 celdas, Terminales para batería, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Manguera 5/8", Manguera 1", Filtro IF787, Filtro 26560201, Filtro 265110038, Flotador tanque diésel, Base batería, Pre calentador 1000 W 127 V	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO TORRE A (250 KW)			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: MOD: 175SP1106D 66TAG4			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
29	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: MOD: 175SP1106D 66TAG4 que incluye cambio de: Batería 23 celdas, Terminales para batería, Base batería, Filtro fs20052, Filtro ff261, Filtro lf17475, Filtro af27840, Pre calentador 1000 w 127 v, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Flotador tanque diésel.	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO TORRE B (250 KW)			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: MOD: 175SP1106D 66TAG4			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

30	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca: MOD: 175SP1106D 66TAG4 que incluye cambio de: Batería 27 celdas, Base batería, Terminales para batería, Cargador de, batería, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Filtro WF2075, Filtro IF9009, Filtro AF25425, Sensor de presión de aceite, Sensor de temperatura sender, Filtro FS19732, Filtro FF5321	Servicio	1
----	---	----------	---

<b>CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES VARONIL NORTE (ANEXO)</b>			
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO 1 (350 W)</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca JANAN SLG274F1			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
31	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca JANAN SLG274F1 que incluye cambio de: Cargador de batería, Batería 27 celdas, Terminales para batería, Cambio de aceite, Cambio de anticongelante, , Sensor Diésel, Filtro fs1280, Filtro ff5052, Filtro lf9009, Filtro 3281238, Base batería	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO 2 (150KW)</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERADOR Y POTENCIA UC127			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
32	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERADOR Y POTENCIA UC127 que incluye cambio de: Batería 27 celdas, Terminales para batería, Base batería, Cambio de aceite, Cambio de anticongelante, Filtro 3286503, Filtro LF9009, Filtro WF2073, Filtro AH1196, Manguera 1", Válvula 1/2" cierre rápido, Manguera 5/8", Manguera 3/8", Sensor diésel	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO 3 (60KW)</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca EVANS			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
33	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca EVANS que incluye cambio de: batería 23 celdas, terminales para batería, cambio de aceite , cambio de anticongelante, fawde lid64, filtro diésel separador, manguera 3/8"	Servicio	1

<b>RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE</b>			
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 1</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (250kW)			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
34	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (250Kw) que incluye cambio de: Alternador, Batería 27 celdas, Terminales para batería, Manguera 3/8", Precalentador 1000 w 127 v, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Manguera 5/8", Filtro WF2073, Filtro LF9009, ITM MGL36600.	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 2</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (250kW)			



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
35	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (250Kw) que incluye cambio de: Cargador de batería, Sensor de voltaje, Marcha de 24 v, Bomba para agua, Turbocargador, Banda de ventilador, Batería 27 celdas, Terminales para batería, Manguera 3/8", Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, ITM MGL36600, Manguera 1", Precalentador 1000 w 127 v, Válvula 1/2" cierre rápido, Filtro LF9009, Filtro WF2073, Filtro LF5321, Filtro FS19732	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 3			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (350kW).			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
36	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (350kW) que incluye cambio de: Batería 27 celdas, Base batería, Banda de ventilador, Bomba para agua, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Cargador de batería, Filtro combustible, Filtro refrigerante, Filtro aceite, Itm mgl36600, Manguera 1", Manguera 3/8", Manguera 5/8", Precalentador 2000 w 220 v, Solenoide de arranque, Sensor de presión de aceite, Sensor de temperatura sender, Sensor de voltaje, Sensor diésel, Servicio a radiador.	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO TALLERES			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UCI124) 200 KW			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
37	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UCI124) 200KW que incluye cambio de: Sensor de temperatura vdo 1 polo, Tapón de radiador, Terminales para batería, Filtro f300, Filtro fs1251, Filtro wf2073, Manguera 1", Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Manguera 5/8", Batería 27 celdas, Precalentador 1000 w 127 v, Tubo escape flexible 4"	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO CENTRO ESCOLAR			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UCI124) 200 KW			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
38	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca STAMFORD (UCI124) 200KW que incluye cambio de: Sensor de temperatura vdo 1 polo, Tapón de radiador, Terminales para batería, Filtro f300, Filtro fs1251, Filtro wf2073, Manguera 1", Cambio de aceite, Cambio de anticongelante, Manguera 5/8", Batería 27 celdas, Precalentador 1000 w 127v, Tubo escape flexible 4"	Servicio	1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GENERADOR DE VAPOR 1 (400cc) (CALDERA GRANDE)			
Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-100-400.			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
39	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-100-400 que incluye cambio de: Grifos, Cristal de nivel, Empaques cristal de nivel, Válvulas angulares 5/8", Válvula cierre rápido 3/4", Válvula cierre rápido 1 1/4", Válvula cierre mier 2", Válvula de seguridad 1 1/2", Sello pasamano, Paso de hombre, Cople estrella uh-13170, Válvula cierre rápido 2", Válvula check 2", Modutrol, Manómetro gas, Manómetro de glicerina, Sensor diésel, Varilla aire combustible, Filtro	Servicio	1



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

	diésel, Presostato presión de diésel		
--	--------------------------------------	--	--

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GENERADOR DE VAPOR 1 (200cc) (CALDERA PEQUEÑA)</b>			
Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-100-200.			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
40	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-100-200 que incluye el cambio de: Control de flama, Contactor motor aire, Contactor bomba agua, Contactor bomba combustible, Mc donnell 150 (completo), Cristal de nivel, Empaques cristal de nivel, Válvula cierre rápido 3/4", Válvula cierre rápido 1/2", Válvula, cierre rápido 1", Fotocelda, Válvula de seguridad 1 1/4", Presostato, Sello pasamano, Paso de hombre, Bomba vertical 7.5 hp (2"), Cople estrella uh-13170, Válvula cierre rápido 2", Válvula check 2", Solenoide gas, Solenoide diésel, Bomba combustible, Aceite, Tubos fluck, Fibrex 20 kg, Varilla aire combustible, Waring , Regulador diésel, Manguera 5/8", Filtro diésel, Válvula bridada 3" a 6", Junta de asbesto, Válvulas angulares 5/8", Grifos	Servicio	1

<b>CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA</b>			
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 1</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca OTTOMOTORES (300kw)			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
41	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca OTTOMOTORES (300Kw) que incluye cambio de: Batería 27 celdas, Base batería, Terminales para batería, Cambio de aceite, Cambio de anticongelante, Filtro LF9009, Filtro WF2073, Filtro FS19516, Sensor de presión aceite VDO 1 polo	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GENERADOR DE VAPOR 1 (100cc)</b>			
Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-700-100			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
42	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-700-100 que incluye cambio de: Grifos, Cristal de nivel, Empaques cristal de nivel, Flotador, Válvulas angulares 5/8", Válvula cierre rápido 3/4", Diafragma o fuelle del McDonnell, Válvula cierre rápido 1 1/4", Válvula cierre rápido 1", Válvula Worcester 1 1/4", Niple 1 1/4" c/c (15 cm), Válvula de seguridad 1 1/4", Microchip bajo nivel de agua, Microchip de presión de vapor, Presostato, Paso de hombre , Electrodo, Válvula cierre rápido 1 1/4", Válvula cierre rápido 1/2", Válvula check 1 1/4", Paso, mano (neopreno) , Paso de hombre , Fibrex 20 kg, Cemento refractario 20 kg	Servicio	1

<b>PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>			
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 1</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (125kw).			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
43	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (125 Kw) que incluye cambio de: Cargador de batería, Alternador, Batería 27 celdas, Terminales para batería, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Filtro P553000,, Filtro WF2073, Filtro P550440, Base batería, Precalentador 1000 W 127 V	Servicio	1



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 2</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (125kW).			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
44	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (125 Kw) que incluye cambio de: Válvula 1/2" cierre rápido, Manguera 5/8", Bayoneta para aceite, Filtro p550440, Solenoide de arranque, Filtro wf2071, Filtro p553000, Filtro pa2806, Batería 27 celdas, Terminales para batería, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 3</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (250kW).			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
45	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (250 Kw) que incluye cambio de: Válvula 1/2" cierre rápido, Precalentador 1000 W 127 V, Filtro IF14000nn, Filtro 24073, Filtro PA2806, Filtro FS1212, Tubo escape flexible 4", Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Batería 27 celdas, Base batería, Terminales para batería	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 4</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (200kW).			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
46	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (200 kW) que incluye cambio de: Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Filtro 4315257, Filtro fs1003, Filtro ff5421, Filtro lf 16015, Precalentador 2000 w 220 v, Batería 27 celdas, Válvula 1/2" cierre rápido, Cargador de batería, Válvula check 1/2" , Base batería, Terminales para batería	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 5</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERAC modelo PLY150(150kW)			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
47	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERAC modelo PLY150(150 Kw) que incluye cambio de: Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Batería 27 celdas, Filtro 3611272, Filtro 4395038, Filtro 4627133, Filtro 26520831, Manguera 5/8"	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 6</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERAC modelo PLY150(150 kW)			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
48	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERAC modelo PLY150(150 Kw) que incluya cambio de: Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Batería 27 celdas, Filtro 3611272, Filtro 4395038, Filtro 4627133, Filtro 26520831, Manguera 5/8"	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GENERADOR DE VAPOR 1 (100 cc).</b>			
Mantenimiento correctivo a generador de vapor modelo CBEX-100-100.			
<b>SUBPARTIDA</b>	<b>REFACCIONES / SERVICIO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

49	Mantenimiento correctivo a generador de vapor modelo CBEX-100-100 que incluya cambio de: Control de flama, Fusibles 40ª, Válvula cierre rápido 1 1/4", Válvula cierre rápido 1 1/2", Válvula cierre Mier 2", Cople estrella UH-13170, Válvula check 1 1/4", Control auxiliar warning, Válvula cierre rápido 3/4", Válvula cierre rápido 1/2", Prueba hidrostática, Fibrex 20 kg, Cemento refractario 20 kg	Servicio	1
----	---	----------	---

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GENERADOR DE VAPOR 2 (100cc)</b>			
Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-100-100.			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
50	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-100-100 que incluya cambio de: Válvula cierre rápido 3/4", Válvula cierre rápido 1 1/4", Cristal de nivel, Empaques cristal de nivel, Válvulas angulares 5/8", Válvula de seguridad 1 1/4", Bomba combustible, Cople estrella uh-13170, Aceite, Niple 1 1/4" c/c (15 cm), Codo 90° 1 1/4", Filtro diésel, Filtro compresor, Válvula bridada 3" a 6", Fibrex 20 kg, Válvula check 1/2", Selector de 2 polos 1 tiro.	Servicio	1

<b>CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA</b>			
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO 1 (160 KW)</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia (160 kW)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
51	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia (160 Kw) que incluya cambio de: Batería 27 celdas, Base batería, Terminales para batería, Cambio de aceite, Cambio de anticongelante, Filtro AH19077, Filtro WF2073, Filtro FS251, Filtro LF9009, Manguera 3/8", Manguera 5/8", Manguera 1"	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR ELÉCTRICO 3 (350 KW)</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia (350 Kw)			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
52	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia (350 Kw) que incluya cambio de: Batería 27 celdas, Terminales para batería, Base batería, Cambio de aceite, Cambio de anticongelante, Filtro fs1000, Filtro wf2075, Filtro p553000	Servicio	1

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GENERADOR DE VAPOR 1 (40cc).</b>			
Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-100-40.			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
53	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks, modelo CB-100-40 que incluya cambio de: Válvula cierre rápido 3/4", Cristal de nivel, Empaques cristal de nivel, Válvulas angulares 5/8", Cople estrella uh-13170, Fibrex 20 kg, Válvula check 1/2", Cemento refractario 20 kg, Junta de asbesto.	Servicio	1

<b>COORDINACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A EXTERNADOS, MONITOREO ELECTRÓNICO Y PRESENTACIONES PERSONALES BASE PLATA</b>			
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 1</b>			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca División Electric (75 kW).			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

54	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca División Electrics (75 kW) que incluye cambio de: Batería 27 celdas, Base batería, Terminales para batería, Filtro 354196, Filtro AF1758m, Filtro 46401, Tapón monoblock, Juego de juntas para Carter, Palanca de transferencia, Manguera 3/8", Cambio de aceite , Cambio de anticongelante	Servicio	1
----	--	----------	---

CENTRO ESPECIALIZADO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO PARA ADOLESCENTES			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GENERADOR DE VAPOR 1 (60cc).			
Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks modelo M100-60			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
55	Mantenimiento correctivo a generador de vapor marca Cleaver Brooks modelo M100-60 que incluye cambio de: Contactor bomba agua, Contactor bomba combustible, Grifos, Cristal de nivel, Empaques cristal de nivel, Válvula angular 5/8", Válvula cierre rápido 2", Válvula cierre rápido 1", Fotocelda, Válvula de seguridad 1 1/4", Microchip bajo nivel de agua, Microchip de presión de vapor, Presostato, Pasa mano (neopreno) , Paso de hombre	Servicio	1

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES VARONIL ORIENTE (ANEXO)			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 1			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (150kW).			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
56	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (150kW) que incluya cambio de: Cargador de batería, Alternador, Batería 27 celdas, Terminales para batería, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Filtro P553000, Filtro WF2073, Filtro P550440, Base batería, Pre calentador 1000 W 127 V	Servicio	1

CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE REINSERCIÓN SOCIAL (TORITO)			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA 1			
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (150 kW).			
SUBPARTIDA	REFACCIONES / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
57	Mantenimiento correctivo a planta de emergencia marca GENERACIÓN Y POTENCIA (150Kw) que incluya cambio de: Cargador de batería, Alternador, Batería 27 celdas, Terminales para batería, Cambio de aceite , Cambio de anticongelante, Filtro P553000, Filtro WF2073, Filtro P550440, Base batería, Pre calentador 1000 W 127 V.	Servicio	1

**2.- LUGAR (ES), HORARIO (S) Y CONDICIONES DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO.**

**a) Lugar (es) de realización del servicio:**

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a realizar el "SERVICIO" del presente anexo técnico en los domicilios señalados de los diferentes Centros Penitenciarios y Centros Especializados pertenecientes a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de conformidad al cuadro siguiente:

CENTROS PENITENCIARIOS		
NO.	CENTRO PENITENCIARIO	DOMICILIO
1	Reclusorio Preventivo Varonil Sur	Calle Javier Piña y Palacios y Circuito Martínez Castro S/N, colonia San Mateo Xalpa, C.P.



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

		16800, demarcación territorial Xochimilco, Ciudad de México.
2	Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI)	Calle Javier Piña y Palacios esquina con Martínez de Castro S/N, colonia San Mateo Xalpa, demarcación territorial Xochimilco, C.P. 16800, Ciudad de México.
3	Centro Femenil de Reinserción Social "Tepepan"	Calle La Joya S/N, colonia Valle Escondido, demarcación territorial Tlalpan, C.P. 16020, Ciudad de México.
4	Reclusorio Preventivo Varonil Norte	Calle Jaime Nuno 155, colonia Chalma de Guadalupe, C.P. 07210, demarcación territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de México.
5	Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I (Cevasep-I)	Avenida Tecnológico 160, Col. Chalma de Guadalupe, C.P. 07210, Gustavo A. Madero, CDMX.
6	Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (Cevasep-II)	Avenida Tecnológico 160 Col. Chalma de Guadalupe, C.P. 07210, Gustavo A. Madero, CDMX.
7	Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte (Anexo)	Avenida Morelos s/n, Col. Guadalupe Chalma; C.P. 07210, Gustavo A. Madero, CDMX.
8	Reclusorio Preventivo Varonil Oriente	Calle Reforma Oriente 100, colonia San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, demarcación territorial Iztapalapa, Ciudad de México.
9	Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla	Calle Morelos S/N, colonia Paraje Zacatepec, demarcación territorial Iztapalapa, C.P. 09560, Ciudad de México.
10	Penitenciaría de la Ciudad de México	Calzada Ermita Iztapalapa S/N, colonia Santa Martha Acatitla, demarcación territorial Iztapalapa, C.P. 09510, Ciudad de México.
11	Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla	Calzada Ermita Iztapalapa número 4037, colonia Santa Martha Acatitla, demarcación territorial Iztapalapa, C.P. 09560, Ciudad de México.
12	Coordinación de Control y Seguimiento a Externados, Monitoreo Electrónico y Presentaciones Personales Base plata	Ermita Iztapalapa s/n, Santa Martha Acatitla, C.P. 09510, Iztapalapa, CDMX.
13	Centro de Sanciones Administrativas de Reinserción Social (Torito)	Av. Aquiles Serdán, Col. San Diego Ocoyoacan, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11290.
14	Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente (Anexo)	Calle Reforma Oriente #100 Col. San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

CENTROS ESPECIALIZADOS		
No.	Centro especializado	Domicilio
1	Centro especializado para Adolescentes "San Fernando"	Avenida San Fernando número 1 Col. Toriello Guerra, C. P. 14050, Tlalpan, CDMX.
2	Centro Especializado de Medidas de Externamiento para Adolescentes	Avenida Periférico Sur número 4866 Col. Guadalupe, C.P. 14388, Tlalpan, CDMX.
3	Centro Especializado para Mujeres Adolescentes	Avenida Periférico Sur número 4866, colonia Guadalupe, demarcación territorial Tlalpan, C.P. 14388, Ciudad de México.
4	Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes Peten	Calle Petén s/n Colonia Narvarte Oriente, C.P. 03023, Benito Juárez, CDMX.

**b) Horario (s) de realización del servicio:**

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a realizar el "SERVICIO" del presente anexo técnico, deberá ser en un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Los días y horarios establecidos en el párrafo que antecede estarán sujetos a las restricciones que por temas de seguridad de los propios **CENTROS PENITENCIARIOS** y **CENTROS ESPECIALIZADOS** se presenten, por lo que:

- Cuando dichas restricciones se hagan de conocimiento con anticipación por parte de los **ENLACES ADMINISTRATIVOS** o por la Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria del Sistema Penitenciario, se



## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

reprogramará la fecha y horario de realización del servicio y se le informará al **PRESTADOR DEL SERVICIO** dentro de los 2 días posteriores.

- Cuando las restricciones se generen por sucesos inesperados y el **PRESTADOR DEL SERVICIO** se encuentre imposibilitado para realizar el servicio aun encontrándose en los **CENTROS PENITENCIARIOS Y CENTROS ESPECIALIZADOS**, deberá contactar al **ENLACE ADMINISTRATIVO**, con la finalidad de comprobar que dicha imposibilidad sea inherente a la **SSC** y se re programe la fecha y horario de entrega.

Por cualquiera de las dos situaciones citadas en las viñetas que anteceden, la **SSC** no aplicará penas convencionales, por retrasos de la realización del servicio.

### 3.-CALIDAD, SEGURIDAD DEL SERVICIO.

El **"SERVICIO"** a contratar, deberá ser brindado de manera profesional, con calidad y eficiencia, e incluir el suministro, accesorios e insumos originales; así como las refacciones que deberán ser nuevas, originales y adecuados para cumplir con el objeto, sin que dicha circunstancia faculte a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** para reclamar un pago adicional por este concepto, así como tampoco por el uso de los materiales o por la ejecución de trabajos extraordinarios.

Los bienes ocupados para llevar a cabo la contratación del **"SERVICIO"**, deberán ser producidos en México y deberán contar por lo menos con un cincuenta por ciento (50%) de integración nacional.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** absorberá sin ninguna responsabilidad para la **"SECRETARÍA"** los costos de las refacciones y mano de obra de aquellas reparaciones realizadas, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa.

La **"SECRETARÍA"** podrá en cualquier momento realizar visitas de comprobación que estime pertinentes, durante la vigencia del contrato independientemente a las referidas en el artículo 70 de la **LEY**, a efecto de constatar específicamente la calidad y cumplimiento de la prestación del servicio, los costos de dichas pruebas correrán por cuenta del **PRESTADOR DEL SERVICIO**. En caso de detectarse irregularidades, el contrato respectivo será susceptible de ser rescindido y de hacerse efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente.

### 4.-DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y VISITAS DE COMPROBACIÓN.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** quedará obligado ante la **"SECRETARÍA"**, a responder de los defectos, vicios ocultos y deficiencia en la calidad del **"SERVICIO"**; así como, de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** tiene la obligación de responder por los servicios mal ejecutados o el empleo de productos o materiales de mala calidad o inadecuados, durante su aplicación normal, dentro de los 30 días naturales por lo que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a realizar nuevamente el servicio a entera satisfacción de la **"SECRETARÍA"** sin costo alguno para ésta, en un plazo no mayor de 8 a 24 horas siguientes a la fecha de realización del reporte respectivo, en caso de no hacerlo, se hará acreedor a las penas convencionales que correspondan.

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** será totalmente responsable de los daños y perjuicios que por sí o por medio de su personal, dolosa o negligentemente pudiera causar a los bienes propiedad de la **"SECRETARÍA"**; así como, a la integridad y/o salud de los usuarios, hasta su total recuperación; asimismo, será responsable de los daños o extravíos que su personal pudiera causar a los bienes propiedad de la **"SECRETARÍA"**.

### 5.-NORMAS DE SEGURIDAD



## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se obliga a garantizar que el personal que emplee para realizar el suministro de insumos, OBJETO del presente contrato, se sujetará estrictamente a las normas establecidas por la SSC, relativas a las medidas de seguridad institucional y personal que se establecen en el Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal, manuales de seguridad y custodia, el Instructivo de Acceso a los Centros de Reclusión de la Ciudad de México y demás normas jurídicas y administrativas aplicables vigentes, en consecuencia, las personas que lleven a cabo el servicio objeto del presente contrato deberán:

- Omitir el uso de prendas de color: beige, azul marino, negro y blanco;
- Portar identificación oficial vigente con fotografía emitida por el “PRESTADOR DEL SERVICIO”, en lugar visible durante su estancia dentro de las instalaciones de la SECRETARÍA y en cada uno de los CENTROS PENITENCIARIOS, donde se lleve a cabo el servicio, el cual se efectuará en presencia del personal autorizado, y
- Respetar los horarios indicados.

Asimismo, para dar cumplimiento a lo señalado en el capítulo XII del Instructivo de Acceso a los Centros de Reclusión de la Ciudad de México, el “PRESTADOR DEL SERVICIO”, deberá presentar por escrito a la Dirección de Administración de Recursos Materiales y Servicios para el Sistema Penitenciario, donde contenga el padrón de personal, vehículos con número de placas, herramientas, refacciones y el calendario de los mantenimientos a realizar en los diferentes Centros Penitenciarios, esto con la finalidad de que se solicite la autorización de ingreso para realizar el “SERVICIO”.

### 6.-RESPONSABILIDAD CIVIL:

El “PRESTADOR DEL SERVICIO”, será totalmente responsable de los daños y perjuicios que su personal dolosa o negligentemente pudiera causar a los bienes propiedad del Gobierno de la Ciudad de México o a la salud de la población interna en cada instalación penitenciaria, hasta su total recuperación; así como, de los daños o extravíos que su personal pudiera causar a los bienes propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que el “PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar un seguro con cobertura de responsabilidad civil, a favor del Gobierno de la Ciudad de México, por el 100% del monto máximo total del instrumento jurídico que derive del presente procedimiento de contratación.

### 7.-LOS LICITANTES:

Los licitantes deberán de presentar copia de dos contratos mínimo debidamente formalizados, no mayor a un año del presente procedimiento, en la cual se compruebe que realizaron servicios a los solicitados en el presente anexo.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001066-014-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y DE VAPOR (CALDERAS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**