


ANEXO TÉCNICO I

**PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA
A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. PIR/AVC/DRMAS/015/2025
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBAS, PLANTA GENERADORA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN"**

Razón Social del Licitante: _____

| Número Consec. | Número de req. | Número de partida | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Cant. | U. DE MEDIDA | Precio unitario | Precio total |
|----------------|----------------|-------------------|--|-------|--------------|-----------------|--------------|
| 1 | 0103 | 1 | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 23000 VOLTS Y TRANSFORMADOR DE 500 KVA 23000/220/127 VOLTS. CONSISTE EN: LIBRANZA DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE POTENCIAL, PUESTA A TIERRA DE BUSES DE ACOMETIDA, PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN BUSES, APARTARRAYOS Y AISLADORES, VERIFICACIÓN DE ESTADO DE FUSIBLES DE MEDIA TENSIÓN, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE MECANISMO DE DISPARO, LIMPIEZA DE BARRAS DE COBRE, LIMPIEZA DE INTERIOR DE GABINETE CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE TARIMAS, FILTRADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, PRUEBA DE MEGGER Y TTR, REAPRIETE DE BOQUILLAS, AJUSTE DE TAPS, REVISIÓN DE FUGAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA SUBESTACIÓN</p> | 1 | SERVICIO | | |
| 2 | 0103 | 2 | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, CONSISTE EN: CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CORRECCIÓN DE FUGAS DE ACEITE EN CABEZAS Y CARTER, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, LAVADO DE RADIADOR, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, PURGA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO AIRE, CAMBIO DE BATERÍA DE 27 PLACAS, AJUSTE DE TIEMPO DE TRANSFERENCIA, RE TRANSFERENCIA Y DESFOGUE, CALIBRACIÓN DE MÓDULO DE CONTROL, PRUEBAS DE ARRANQUE EN VACÍO Y CON CARGA, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE PROTECCIONES DE TEMPERATURA Y PRESION DE ACEITE, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DEL MECANISMO DE TRANSFERENCIA, CONTACTORES Y RELEVADORES, PINTURA DE TUBERÍA DE ESCAPE, LIMPIEZA EN GENERAL DE LOS EQUIPOS CON QUÍMICOS ADECUADOS.</p> | 1 | SERVICIO | | |
| 3 | 0103 | 3 | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CONSISTE EN: VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE CONEXIONES Y CABLEADO, REAPRIETE DE CONEXIONES, TOMA DE LECTURAS DE CORRIENTE, TENSIÓN Y FRECUENCIA, LIMPIEZA DE GABINETES CON LÍQUIDO DIELECTRICO Y ELIMINACIÓN DE POLVO, VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTORES GENERAL Y DERIVADOS CON PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE, PUESTA EN MARCHA DE TABLERO. LOS SERVICIOS DEBERÁN REALIZARSE SEGÚN NECESIDADES DEL ÁREA DENTRO DEL PERIODO 2025. LOS TRABAJOS DEBERÁN INCLUIR MANO DE OBRA, REFACCIONES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBE CONTAR CON EL EQUIPO, HERRAMIENTA Y PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS.</p> | 1 | SERVICIO | | |





CIUDAD DE MÉXICO
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|----------|--|--|
| 4 | 0104 | 1 | <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOBOMBA PARA POZO PROFUNDO CON No. DE INV. I 421000162-28., QUE CONSISTE EN:</p> <p>MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE MOTOR DE 30 HP 220 VOLTS, EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, LAVADO Y ENGRASADO, SUMINISTRO DE ZAPATAS, BALANCEO DE ROTOR BARNIZADO, CAMBIO DE ACEITE Y ARMADO HIDRÁULICO PARA MOTOR DE 30 HP, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPULSOR TIPO CARACOL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLECHAS DE 1/2 X 3.00 MTS, CON COPLÉ, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHUMACERA CON CUERPO DE BRONCE PARA FLECHAS DE 1 1/2, TORNILLERÍA LA NECESARIA EN ACERO INOXIDABLE Y EN GRADO 5, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRATUERCA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENES, ENCASQUILLADO DE CIERRE Y BUJE DE BRONCE PARA TAZÓN</p> | 1 | SERVICIO | | |
| 5 | 0104 | 2 | <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOBOMBA PARA POZO PROFUNDO CON No. DE INV. I 421000162-29, QUE CONSISTE EN:</p> <p>MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE MOTOR DE 30 HP 220 VOLTS, EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, LAVADO Y ENGRASADO, SUMINISTRO DE ZAPATAS, BALANCEO DE ROTOR BARNIZADO, CAMBIO DE ACEITE Y ARMADO HIDRÁULICO PARA MOTOR DE 30 HP, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPULSOR TIPO CARACOL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLECHAS DE 1/2 X 3.00 MTS, CON COPLÉ, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHUMACERA CON CUERPO DE BRONCE PARA FLECHAS DE 1 1/2, TORNILLERÍA LA NECESARIA EN ACERO INOXIDABLE Y EN GRADO 5, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRATUERCA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENES, ENCASQUILLADO DE CIERRE Y BUJE DE BRONCE PARA TAZÓN.</p> | 1 | SERVICIO | | |
| 6 | 0104 | 3 | <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOBOMBA PARA POZO PROFUNDO CON N° DE INV. I 421000162-30 CONSISTE EN:</p> <p>MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE MOTOR DE 30 HP 220 VOLTS, EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, LAVADO Y ENGRASADO, SUMINISTRO DE ZAPATAS, BALANCEO DE ROTOR BARNIZADO, CAMBIO DE ACEITE Y ARMADO HIDRÁULICO PARA MOTOR DE 30 HP, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPULSOR TIPO CARACOL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHUMACERA CON CUERPO DE BRONCE PARA FLECHAS DE 1 1/2, TORNILLERÍA LA NECESARIA EN ACERO INOXIDABLE Y EN GRADO 5, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRATUERCA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENES, ENCASQUILLADO DE CIERRE Y BUJE DE BRONCE PARA TAZÓN</p> | 1 | SERVICIO | | |
| 7 | 0104 | 4 | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CONSISTE EN: TABLERO N° 1: 1 CONTACTOR DE FUERZA MASTER, 1 CONTACTOR BOBINA 220V, RELEVADOR DE 11 PINS 127 VOLTS, 1 SOCKET DE 11 PINS 127 VOLTS, 1 INTERRUPTOR TERMOGENICO 3 POLOS, SUSTITUCIÓN DE CABLEADO DAÑADO SOLO INTERNO DEL TABLERO. TABLERO N° 2: 1 CONTACTOR DE FUERZA MASTER, 1 CONTACTOR BOBINA 220V, 1 RELEVADOR DE 11 PINS 127 VOLTS, 1 SOCKET DE 11 PINS 127 VOLTS, SUSTITUCIÓN DE CABLEADO DAÑADO SOLO INTERNO DEL TABLERO. TABLERO N° 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA CON DIELECTRICO, LIMPIEZA DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS, APRIETE DE CONEXIONES, TOMA DE PARAMETROS ELÉCTRICOS.</p> | 1 | SERVICIO | | |
| 8 | 0105 | 1 | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: 1 MOTOBOMBA SUMERGIBLE, DE 5 H.P. N° DE INVENTARIO I 420200054-19, CONSISTE EN: PREVENTIVO: REVISIÓN GENERAL, CAMBIO DE SELLOS HIDRÁULICOS Y JUNTAS, BARNIZADO</p> | 1 | SERVICIO | | |





ALCALDÍA
**VENUSTIANO
CARRANZA**
LA EXPERIENCIA QUE TRANSFORMA

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| | | | | | | | |
|----|------|---|---|---|----------|--|--|
| | | | ESTANDAR CORRECTIVO: EMOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS DEL MOTOR, RECTIFICACIÓN DE FLECHAS, PISTA PARA SELLO, CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA UBICADO EN CUARTO DE MÁQUINAS DEL EDIFICIO SEDE, EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO No. 219, COLONIA JARDIN BALBUENA, C.P. 15900 | | | | |
| 9 | 0105 | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: 1 MOTOBOMBA SUMERGIBLE, DE 2 H.P. N° DE INVENTARIO I 420200054-18, CONSISTE EN: PREVENTIVO: REVISIÓN GENERAL, CAMBIO DE SELLOS HIDRÁULICOS Y JUNTAS, BARNIZADO ESTÁNDAR CORRECTIVO: EMOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS DEL MOTOR, RECTIFICACIÓN DE FLECHAS. PISTA PARA SELLO, CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. UBICADO EN CUARTO DE MÁQUINAS DEL EDIFICIO SEDE, EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO No. 219, COLONIA JARDIN BALBUENA, C.P. 15900. | 1 | SERVICIO | | |
| 10 | 0105 | 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: 1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE, DE 5 H.P. N° DE INVENTARIO I 4216000162-65, CONSISTE EN: PREVENTIVO: CAMBIO DE SELLOS HIDRÁULICOS Y JUNTAS, BARNIZADO ESTANDAR. CORRECTIVO: CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR, RECTIFICACIÓN DE LA FLECHA. UBICADO EN: LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ANEXO "B", EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO No. 219, COLONIA JARDIN BALBUENA, C.P. 15900. | 1 | SERVICIO | | |
| 11 | 0105 | 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TABLERO DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO N° DE INVENTARIO 4216000162-69, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE CONTACTOR PARA MOTOR DE 5 HP CON BIMETÁLICO, CAMBIO DE CABLEADO Y FOCOS PILOTO PARA CONTROL DE TABLERO Y CAMBIO DE CEREBRO SUBMULTANEO. UBICADO EN: LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ANEXO "B", EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO No. 219, COLONIA JARDÍN BALBUENA, C.P. 15900. * LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEBERÁN SER ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS. | 1 | SERVICIO | | |
| | | | LOS SERVICIOS DEBERÁN REALIZARSE SEGÚN NECESIDADES DEL ÁREA, DENTRO DEL PERIODO DE 2025. LOS TRABAJOS DEBERÁN INCLUIR MANO DE OBRA, REFACCIONES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBE CONTAR CON EL EQUIPO, HERRAMIENTA Y PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS. EL RESPONSABLE RECIBIR Y SUPERVISAR EL SERVICIO, ASÍ COMO DE INFORMAR POR ESCRITO LA CONCLUSIÓN DEL MISMO A LA J.U.D. DE ADQUISICIONES ES EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS., QUIEN ADEMÁS CORROBORARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL MISMO DE ACUERDO AL SOPORTE, DOCUMENTAL CONSISTENTE EN NOTA DE REMISIÓN. | | | | |

Página 22 de 34

BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES PROVEEDORES No. PIR/AVC/DRMAS/015/2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOBOMBAS, PLANTA GENERADORA Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN"

Francisco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardín
Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900
Teléfono 5764 94 00 Ext. 1118



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| | | | | | | | |
|----|------|---|--|---|----------|--|--|
| 12 | 0106 | 1 | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: 1 MOTOBOMBA MARCA RELIANCE DE 7.5 HP., CON N° DE INVENTARIO I 421000162-136, CONSISTE EN:</p> <p>PREVENTIVO: LIMPIEZA DE CONTACTORES PARA MOTOBOMBA, VERIFICAR LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES DE CONTROL Y BARNIZADO DEL ESTATOR. CORRECTIVO: REVISIÓN GENERAL DESMONTAJE Y MONTAJE CAMBIO DE BALEROS DEL MOTOR, SELLO HIDRAULICO Y JUNTAS Y RECTIFICADO DE FLECHA, Y PISTA PARA SELLO</p> <p>UBICADO EN EDIFICIO ANEXO SUR EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO NO. 219. COLONIA JARDIN BALBUENA CP 15900.</p> | 1 | SERVICIO | | |
| 13 | 0106 | 2 | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: 1 MOTOBOMBA MARCA WEG DE 5 H.P., CON N° DE INVENTARIO I 421000162-155, CONSISTE EN:</p> <p>PREVENTIVO: LIMPIEZA DE CONTACTORES PARA MOTOBOMBA, VERIFICAR LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES DE CONTROL Y BARNIZADO DEL ESTATOR. CORRECTIVO: REVISIÓN GENERAL, DESMONTAJE Y MONTAJE, CAMBIO DE BALEROS DEL MOTOR, SELLO HIDRÁULICO Y JUNTAS Y RECTIFICADO DE FLECHA, Y PISTA PARA SELLO.</p> <p>UBICADO EN EDIFICIO ANEXO SUR, EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO NO. 219, COLONIA JARDIN BALBUENA, C.P.15900.</p> | 1 | SERVICIO | | |
| 14 | 0106 | 3 | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: 4 MOTOBOMBAS MARCA SIEMENS DE 7.5 H.P., CON N°. DE INVENTARIO I 421000162-180, 421000162-181, 421000162-182 Y I 421000162-183, CONSISTE EN:</p> <p>PREVENTIVO: LIMPIEZA DE CONTACTORES PARA MOTOBOMBAS, VERIFICAR LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES DE CONTROL, Y BARNIZADO ESTÁNDAR. CORRECTIVO: REVISIÓN EN GENERAL, DESMONTAJE Y MONTAJE, CAMBIO DE BALEROS DEL MOTOR Y RECTIFICACIÓN DE FLECHA.</p> <p>UBICADO EN: 2 EN EL EDIFICIO SEDE Y 2 EN EL EDIFICIO ANEXO "B", EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO NO. 219, COLONIA JARDIN BALBUENA, C.P. 15900.</p> | 1 | SERVICIO | | |
| 15 | 0106 | 4 | <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO A: 2 COMPRESORES MARCA JACUZZI, CON N°. DE INVENTARIOS, 1 420800092-13 Y I 420800092-14, CONSISTE EN:</p> <p>CORRECTIVO: CAMBIO DE (BALEROS DE MOTORES), CAMBIO DE BANDAS DE JUNTAS A COMPRESOR, MIRILLA; UNA POLEA DE ALUMINIO, BANDA Y CAMBIO DE ACEITE.</p> <p>UBICADO EN: 1 EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA Y 1 EN EL EDIFICIO ANEXO "B", EN AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO No. 219, COLONIA JARDÍN BALBUENA, C.P. 15900.</p> <p>LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEBERÁN SER ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS.</p> <p>LOS SERVICIOS DEBERÁN REALIZARSE SEGÚN NECESIDADES DEL ÁREA, DENTRO DEL PERIODO DE 2025.</p> | 1 | SERVICIO | | |






CIUDAD DE MÉXICO
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| | | | | | | |
|----|------|---|---|--|--|--|
| | | | <p>LOS TRABAJOS DEBERÁN INCLUIR MANO DE OBRA, REFACCIONES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBE CONTAR CON EL EQUIPO, HERRAMIENTA Y PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS.</p> <p>EL RESPONSABLE RECIBIR Y SUPERVISAR EL SERVICIO, ASI COMO DE INFORMAR POR ESCRITO LA CONCLUSIÓN DEL MISMO A LA J.U.D. DE ADQUISICIONES ES EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS., QUIEN ADEMAS CORROBORARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL MISMO DE ACUERDO AL SOPORTE, DOCUMENTAL CONSISTENTE EN NOTA DE REMISIÓN.</p> | | | |
| 16 | 0107 | 1 | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: 1 MOTOBOMBA, MARCA PUMPS DE 25 H.P. N° DE INVENTARIO 420200054-12 CONSISTE EN:</p> <p>PREVENTIVO: CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, LIMPIEZA DE CONTACTORES PARA MOTOBOMBAS Y VERIFICAR LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES DE CONTROL, REVISIÓN GENERAL, DEBERA INCLUIR DESMONTAJE, MONTAJE Y BARNIZADO.</p> <p>CORRECTIVO: EMBOBINADO DE MOTOR DE 25 H.P., CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR Y JUNTAS, CAMBIO DE IMPULSOR DE BOMBA.</p> | | | |
| 17 | 0107 | 2 | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: 1 MOTOBOMBA, MARCA PUMPS DE 15 H.P. N° DE INVENTARIO I 420200054-13 CONSISTE EN:</p> <p>PREVENTIVO: CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, LIMPIEZA DE CONTACTORES PARA MOTOBOMBAS Y VERIFICAR LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES DE CONTROL, REVISIÓN GENERAL, DEBERÁ INCLUIR DESMONTAJE, MONTAJE Y BARNIZADO.</p> <p>CORRECTIVO: EMBOBINADO DE MOTOR DE 15 H.P., CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR Y JUNTAS, CAMBIO DE IMPULSOR DE BOMBA.</p> | | | |
| 18 | 0107 | 3 | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: 1 MOTOBOMBA, MARCA PUMPS DE 20 H.P., N°. DE INVENTARIO: I 420200054-10 CONSISTE EN:</p> <p>PREVENTIVO: CAMBIO DE SELLO MECANICO, LIMPIEZA DE CONTACTORES PARA MOTOBOMBAS Y VERIFICAR LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES DE CONTROL, REVISIÓN GENERAL, DEBERÁ INCLUIR DESMONTAJE, MONTAJE Y BARNIZADO.</p> <p>CORRECTIVO: EMBOBINADO DE MOTOR DE 20 H.P., CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR Y JUNTAS, CAMBIO DE IMPULSOR DE BOMBA.</p> | | | |
| 19 | 0107 | 4 | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: 1 MOTOBOMBA MARCA POWER ELECT DE 15 H.P., N°. DE INVENTARIO I 421600004-64 CONSISTE EN:</p> <p>PREVENTIVO: CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, LIMPIEZA DE CONTACTORES PARA MOTOBOMBAS Y VERIFICAR LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES DE CONTROL, REVISION GENERAL, DEBERÁ INCLUIR DESMONTAJE, MONTAJE Y BARNIZADO.</p> <p>CORRECTIVO: EMBOBINADO DE MOTOR DE 15 H.P., CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR Y JUNTAS, CAMBIO DE IMPULSOR DE BOMBA.</p> <p>* LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEBERÁN SER ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS.</p> | | | |





ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES
 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

CIUDAD DE MÉXICO
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>LOS SERVICIOS DEBERÁN REALIZARSE SEGÚN NECESIDADES DEL ÁREA, DENTRO DEL PERIODO 2025</p> <p>LOS TRABAJOS DEBERÁN INCLUIR MANO DE OBRA, REFACCIONES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO HERRAMIENTA Y PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS.</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

- ❖ TODOS LOS SERVICIOS DEBERÁN REALIZARSE SEGÚN NECESIDADES DEL ÁREA.
- ❖ TODOS LOS SERVICIOS SOLICITADOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, REFACCIONES Y MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y EL PRESTADOR DE SERVICIOS ADJUDICADO, DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO, HERRAMIENTA Y PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS.
- ❖ TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SON ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS.

PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Conforme a las Necesidades del Área

LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Requisición 0103 y 0104 en Edificio Anexo "B" frente al juzgado cívico, en avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Colonia Jardín Balbuena, C.P 15900, Requisición 105 y 106 conforme al Anexo Técnico I de estas bases y Requisición 0107 en Las 4 fuentes, ubicadas en la explanada de la Alcaldía, en Avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 219 Colonia Jardín Balbuena, C.P. 15900.



Handwritten signature or initials