



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

Anexo 2. Anexo Técnico
Licitación Pública Nacional

No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

ANEXO TÉCNICO PARA LA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO NUEVO DE GOBIERNO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

• **OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN**

Se requiere llevar a cabo la presente contratación para el Servicio de mantenimiento correctivo a las instalaciones eléctricas del Edificio Nuevo de Gobierno y de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, inmuebles de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas en los inmuebles y evitar algún accidente, además de garantizar la seguridad de los empleados que desempeñan sus funciones en el inmueble y visitantes.

• **ÁREA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN**

Dirección de Servicios Generales. Por la Coordinación de Mantenimiento y Servicios: Hugo Rodríguez Rulfo

• **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

"EL PROVEEDOR" acudirá a las reuniones convocadas por los servidores públicos de la Dirección de Servicios Generales y/o Coordinación de Mantenimiento y Servicios, cuando sea requerido para tratar asuntos relacionados con el mantenimiento correctivo.

"EL PROVEEDOR" deberá proporcionar todas las facilidades al personal de supervisión designado por la Coordinación de Mantenimiento y Servicios, para desarrollar sus funciones de control y verificación de la ejecución de cualquier tipo de servicio o mantenimiento, dentro de las instalaciones de "LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO."

En caso de algún daño "EL PROVEEDOR" deberá absorber los costos que se pudieran ocasionar a los bienes propiedad de "LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO" originados por descuido, negligencia, mala técnica o falta de experiencia por parte del personal de "EL PROVEEDOR" durante las maniobras y ejecución de los trabajos de mantenimiento.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar a la Coordinación de Mantenimiento y Servicios un reporte por cada mantenimiento correctivo, dentro de los 5 días posteriores a la conclusión de los servicios de mantenimiento correctivo, el cual será cotejado por la misma Coordinación, con el propósito de evaluar dichos servicios.

El reporte deberá incluir la descripción de todas las actividades realizadas en el inmueble (orden de servicio), "EL PROVEEDOR" debe presentar al final de estos un reporte técnico - fotográfico en donde se indique las actividades realizadas, que indiquen las condiciones de operación en que se dejan los equipos y/o sistemas, así como la evidencia de que se ejecutaron los trabajos contratados. Deberán apegarse a estos requisitos y a los que sean establecidos por la Dirección de Servicios Generales.

Las órdenes de servicio deberán encontrarse firmadas por el técnico que realizó los trabajos y por personal de la Coordinación de Mantenimiento y Servicios que realizó la supervisión de los mismos.





CIUDAD DE MÉXICO
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

Para la ejecución de los servicios en el inmueble de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el "PROVEEDOR" adjudicado deberá de proporcionar gafete, uniforme y todo el equipo de protección necesario a sus trabajadores para una correcta identificación dentro de las instalaciones y se sujetará a los mecanismos de control de acceso para su ingreso. Para tales efectos el "PROVEEDOR" deberá de integrar a su propuesta técnica, carta en la que se comprometa que en caso de resultar adjudicado cumplirá con este requerimiento. Por lo que, en caso de no presentar esta carta, será motivo de desechamiento de su propuesta técnica.

El "PROVEEDOR" deberá contar con un número telefónico fijo y/o móvil; así como cuenta de correo electrónico, para la recepción de reportes las 24 horas del día durante la vigencia del contrato. Para tales efectos el participante deberá de integrar a su propuesta técnica, carta en la que se comprometa que en caso de resultar adjudicado va a cumplir con este requerimiento. Por lo que, en caso de no presentar esta carta, será motivo de desechamiento de su propuesta técnica.

El "PROVEEDOR" deberá tener dentro de su plantilla de personal mínimo con 2 ingenieros electricistas y/o mecánicos electricistas titulados ante instancias privadas, educativas o gubernamentales, autenticándolo mediante la entrega en su propuesta técnica de su cédula profesional, con experiencia mínima de 3 años, curriculum vitae, constancias laborales en donde se señale el número de años de experiencia de dicho personal para la prestación de los servicios. Además, deberán anexar el formato que acredite que se encuentran inscritos al IMSS para comprobar que forman parte de su plantilla de trabajadores.

El "PROVEEDOR" deberá tener dentro de su plantilla de personal mínimo 3 técnicos en especialistas en baja y mediana tensión, con experiencia mínima de 3 años, certificados y/o capacitados ante instancias privadas, educativas o gubernamentales, autenticándolo mediante la entrega en su propuesta técnica de las constancias que así lo demuestren, curriculum vitae, constancias laborales en donde se señale el número de años de experiencia de dicho personal para la prestación de los servicios; así como la Constancia de Habilidades Laborales (Formato DC-3) emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Además, deberán anexar el formato que acredite que se encuentran inscritos al IMSS para comprobar que forman parte de su plantilla de trabajadores.

El "PROVEEDOR" deberá tener dentro de su plantilla de personal mínimo 5 técnicos en electricidad, con experiencia mínima de 3 años, certificados y/o capacitados ante instancias privadas, educativas o gubernamentales, autenticándolo mediante la entrega en su propuesta técnica de las constancias que así lo demuestren, curriculum vitae, constancias laborales en donde se señale el número de años de experiencia de dicho personal para la prestación de los servicios; así como la Constancia de Habilidades Laborales (Formato DC-3) emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Además, deberán anexar el formato que acredite que se encuentran inscritos al IMSS para comprobar que forman parte de su plantilla de trabajadores.

"EL PROVEEDOR" deberá tener cuadrillas en los inmuebles, en un horario comprendido de 08:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes y sábados de 08:00 a 14:00 hrs, las cuales deben de estar integradas por ingenieros electricistas, técnicos especialistas en baja y mediana tensión y técnicos electricistas certificados.

"El PROVEEDOR" deberá de acreditar por lo menos 1 (un) año de experiencia comprobable con cualquier Ente Público o Privado y deberá de incorporar a su propuesta técnica curriculum vitae, debiendo adjuntar copia simple de un contrato y/o pedido donde haya brindado un servicio similar.

"EL PROVEEDOR" deberá de contar con personal técnico especializado dentro de su plantilla con la que prestará el Servicio de mantenimiento Correctivo a las Instalaciones Eléctricas; por lo que presentará escrito en donde manifieste que en caso de resultar adjudicado contará como mínimo con 3 cuadrillas en las cuales deberá haber Ingenieros eléctricos, técnicos especialistas en baja y mediana tensión y técnicos electricistas certificados para la ejecución de los trabajos.





CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

El "PROVEEDOR" deberá de presentar escrito en donde adjunte carta emitida por una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE), acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y aprobada por la Secretaría de Energía (SENER), en donde manifieste expresamente que brindará el apoyo al "PROVEEDOR" en caso de resultar adjudicado para verificar ejecución de los trabajos y para que cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

"EL PROVEEDOR" será responsable por daños y perjuicios a terceros en sus bienes o en sus personas, cuando se deriven de actos u omisiones atribuibles directamente al "PROVEEDOR", por lo que este, deberá de contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil de cobertura amplia para cubrir cualquier siniestro que se presente durante la vigencia del contrato; por lo que presentará escrito en donde manifieste que en caso de resultar adjudicado contará con la póliza de seguro de responsabilidad civil desde el inicio de vigencia del presente contrato y un año después de la terminación del mismo.

EL "PROVEEDOR" deberá retirar todo el desperdicio (tubería, cable, tableros, pastillas termo magnéticas etc...) que se genere por los servicios de mantenimiento correctivo, sin costo para la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Los materiales utilizados para la prestación del mantenimiento correctivo deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el Catálogo de Conceptos y presentará un escrito con la leyenda "bajo protesta de decir verdad" en donde manifieste que en caso de resultar adjudicado utilizará materiales nuevos que cumplirán con la especificación técnica para la ejecución de los trabajos de acuerdo con el Catálogo de Conceptos.

"EL PROVEEDOR" en los casos por llamada de emergencia debe tener una respuesta al "Servicio" máximo de dos horas, después de haber recibido el reporte correspondiente durante las 24 hrs del día, durante la vigencia del contrato, en caso de no cumplir con este servicio, se podrá contratar a otra empresa y costo que se derive será pagado por "EL PROVEEDOR", estos servicios no deberán generar ningún costo adicional por concepto de tiempo extra ya sea que se trate de mantenimiento correctivo (previa programación de las actividades), en caso de que "EL PROVEEDOR" determine no poder realizar los trabajos, dará aviso inmediato de los motivos de su incumplimiento, teniendo la Dirección de Servicios Generales la facultad de otorgar los trabajos a otra que estas designen.

Todos los materiales, desperdicios que sean generados por los trabajos de mantenimiento deberán de ser desalojados del área por la empresa, permaneciendo siempre limpias las áreas de trabajo. La totalidad de los conceptos deberá incluirse la limpieza fina y gruesa, por lo que las áreas deben estar permanentemente limpias durante y después de cada servicio.

El sistema en todo momento deberá permanecer en operación de forma continua, confiable y segura, por lo que es responsabilidad de "EL PROVEEDOR" corregir las fallas que se presenten en todos los componentes del sistema.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- 1.1 Centros de carga conforme a la NOM-001-SEDE-2012
- 1.2 Interruptor termomagnético monofásico conforme a la NOM-001-SEDE-2012
- 1.3 Interruptor termomagnético bifásico conforme a la NOM-001-SEDE-2012
- 1.4 Interruptor termomagnético trifásico conforme a la NOM-001-SEDE-2012
- 1.5 Balanceo de cargas eléctricas en centro de carga conforme a la NOM-001-SEDE-2012
- 1.6 Cablethw conforme a la NOM-001-SEDE-2012
- 1.7 Thermofit para cable conforme a la NOM-001-SEDE-2012
- 1.8 Cablede cobre desnudo, para tierra física conforme a la NOM-001-SEDE-2012
- 1.9 Caja registro 30 cm x 30 cm, para conexiones eléctricas conforme a la NOM-001-SEDE-2012





CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. SAF/DGAF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

1.10 Interruptor termomagnético principal trifásico conforme a la NOM-001-SEDE-2012

1.11 Tubo conduit pared gruesa conforme a la NOM-001-SEDE-2012

INSUMOS y REFACCIONES A CONSIDERAR:

Herramientas
Limpiadores
Grasas
Estopa
Dieléctricos
Cintas de aislar
Brochas
Cinturones para cables
Tornillería

NORMAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

NOM-017-STPS-2008 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo"

NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones Eléctricas"

La NOM-001-SEDE-2012 es una norma oficial mexicana que establece los requisitos mínimos para las instalaciones eléctricas. Su objetivo es garantizar la seguridad de las personas y las propiedades.

• **CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de centro de carga de 4 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: centro de carga de 4 circuitos, retiro de centro de carga, colocación de centro de carga, reparación de muro en caso de ser necesario, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
2	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de centro de carga de 12 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: centro de carga de 12 circuitos, retiro de centro de carga, colocación de centro de carga, reparación de muro en caso de ser necesario, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
3	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de centro de carga de 18 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: centro de carga de 18 circuitos, retiro de centro de carga, colocación de centro de carga, reparación de muro en caso de ser necesario, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
4	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de centro de carga de 24 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: centro de carga de 24 circuitos, retiro de centro de carga, reparación de muro en caso de ser necesario, colocación de centro de carga, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
5	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de centro de carga de 30 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: centro de carga de 30 circuitos, retiro de centro de carga, colocación de centro de carga, reparación de muro en caso de ser necesario, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. SAF/DGAF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
6	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de centro de carga de 42 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: centro de carga de 42 circuitos, retiro de centro de carga, colocación de centro de carga, reparación de muro en caso de ser necesario, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
7	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético monofásico de 15 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético monofásico de 15 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
8	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético monofásico de 20 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético monofásico de 20 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
9	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético monofásico de 30 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético monofásico de 30 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
10	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético monofásico de 40 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético monofásico de 40 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
11	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético monofásico de 50 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético monofásico de 50 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
12	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético bifásico de 15 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético bifásico de 15 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
13	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético bifásico de 20 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético bifásico de 20 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
14	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético bifásico de 30 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético bifásico de 30 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético bifásico de 40 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético bifásico de 40 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
16	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético bifásico de 50 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético bifásico de 50 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
17	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético bifásico de 100 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético bifásico de 100 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
18	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético trifásico de 15 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 15 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
19	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético trifásico de 20 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 20 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
20	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético trifásico de 30 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 30 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
21	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético trifásico de 40 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 40 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
22	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético trifásico de 50 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 50 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
23	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético trifásico de 100 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 100 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. SAF/DGAF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
24	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en balanceo de cargas eléctricas en centro de carga de 4 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: identificación por código de colores de cada uno de los circuitos eléctricos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas", en caso de ser necesario ordenar correctamente las fases, distribución equilibrada por amperes en cada fase, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
25	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en balanceo de cargas eléctricas en centro de carga de 12 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: identificación por código de colores de cada uno de los circuitos eléctricos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas", en caso de ser necesario ordenar correctamente las fases, distribución equilibrada por amperes en cada fase, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
26	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en balanceo de cargas eléctricas en centro de carga de 18 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: identificación por código de colores de cada uno de los circuitos eléctricos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas", en caso de ser necesario ordenar correctamente las fases, distribución equilibrada por amperes en cada fase, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
27	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en balanceo descargas eléctricas en centro de carga de 24 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: identificación por código de colores de cada uno de los circuitos eléctricos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas", en caso de ser necesario ordenar correctamente las fases, distribución equilibrada por amperes en cada fase, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
28	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en balanceo descargas eléctricas en centro de carga de 30 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: identificación por código de colores de cada uno de los circuitos eléctricos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas", en caso de ser necesario ordenar correctamente las fases, distribución equilibrada por amperes en cada fase, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
29	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en balanceo de cargas eléctricas en centro de carga de 42 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: identificación por código de colores de cada uno de los circuitos eléctricos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas", en caso de ser necesario ordenar correctamente las fases, distribución equilibrada por amperes en cada fase, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
30	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color rojo calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color rojo calibre 12 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color rojo calibre 12, mano de obra especializada	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	y todos los materiales necesarios para su ejecución		contrato
31	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color negro calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color negro calibre 12 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color negro calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
32	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color azul calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color azul calibre 12 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color azul calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
33	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color blanco calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color blanco calibre 12 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color blanco calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
34	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color verde calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color verde calibre 12 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color verde calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
35	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color rojo calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color rojo calibre 10 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color rojo calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
36	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color negro calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color negro calibre 10 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color negro calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
37	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color azul calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color azul calibre 10 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color azul calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
38	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color blanco calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color blanco calibre 10 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color blanco calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
39	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color verde calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color verde calibre 10 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color verde calibre 10 mano de obra especializada	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	y todos los materiales necesarios para su ejecución		contrato
40	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color rojo para cable calibre 12 conforme a la NOM-001SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color rojo para cable calibre 12 (por metro lineal), colocación de thermofit color rojo para cable calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
41	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color negro para cable calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color negro para cable calibre 12 (por metro lineal), colocación de thermofit color negro para cable calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
42	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color azul para cable calibre 12 conforme a la NOM-001SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color azul para cable calibre 12 (por metro lineal), colocación de thermofit color azul para cable calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
43	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color blanco para cable calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color blanco para cable calibre 12 (por metro lineal), colocación de thermofit color blanco para cable calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
44	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color verde para cable calibre 12 conforme a la NOM-001SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color verde para cable calibre 12 (por metro lineal), colocación de thermofit color verde para cable calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
45	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color rojo para cable calibre 10 conforme a la NOM-001SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color rojo para cable calibre 10 (por metro lineal), colocación de thermofit color rojo para cable calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
46	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color negro para cable calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color negro para cable calibre 10 (por metro lineal), colocación de thermofit color negro para cable calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
47	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color azul para cable calibre 10 conforme a la NOM-001SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color azul para cable calibre 10 (por metro lineal), colocación de thermofit color azul para cable calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
48	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color blanco para cable calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color blanco para cable calibre 10 (por metro lineal), colocación de thermofit color blanco para cable calibre 10 mano de	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución		contrato
49	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color verde para cable calibre 10 conforme a la NOM-001SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color verde para cable calibre 10 (por metro lineal), colocación de thermofit color verde para cable calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
50	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 2 para tierra física, conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable de cobre desnudo calibre 2 (por metro lineal), colocación de cable de cobre desnudo calibre 2 para tierra física calibre 2, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
51	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 4 para tierra física conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable de cobre desnudo calibre 4 (por metro lineal) colocación de cable de cobre desnudo calibre 4 para tierra física calibre 4, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
52	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 6 para tierra física, conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable de cobre desnudo calibre 6 (por metro lineal), colocación de cable de cobre desnudo calibre 6 para tierra física calibre 6, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
53	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de caja registro 30 cm x 30 cm, para conexiones eléctricas, conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: caja registro 30 cm x 30 cm, colocación de caja registro 30 cm x 30 cm, para conexiones eléctricas, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
54	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color negro calibre 1/0 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color negro calibre 1/0 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color negro calibre 1/0 mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
55	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color negro calibre 2/0 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color negro calibre 2/0 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color negro calibre 2/0, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
56	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color negro calibre 3/0 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color negro calibre 3/0 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color negro calibre 3/0, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
57	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 150 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 150 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del



CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. SAF/DGAF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución		contrato
58	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 150 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 150 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
59	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 50 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 50 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
60	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 100 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 100 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
61	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 150 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 150 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
62	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 200 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 200 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
63	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 300 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 300 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
64	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 400 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 400 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
65	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 450 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 450 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
66	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 500 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 500 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del



2025
Año de
La Mujer



70 AÑOS DE LA SECRETARÍA DE



CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución		contrato
67	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 600 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 600 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
68	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de tubo conduit pared gruesa 1" conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: tubo conduit pared gruesa 1" (por metro lineal), retiro de tubo conduit, colocación de tubo conduit pared gruesa 1", mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
69	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de tubo conduit pared gruesa 1 1/2" conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: tubo conduit pared gruesa 1 1/2" (por metro lineal), retiro de tubo conduit, colocación de tubo conduit pared gruesa 1 1/2", mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
70	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de tubo conduit pared gruesa 2" conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: tubo conduit pared gruesa 2" (por metro lineal), retiro de tubo conduit, colocación de tubo conduit pared gruesa 2", mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
71	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de tubo conduit pared gruesa 3" conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: tubo conduit pared gruesa 3" (por metro lineal), retiro de tubo conduit, colocación de tubo conduit pared gruesa 3", mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato
72	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de tubo conduit pared gruesa 4" conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: tubo conduit pared gruesa 4" (por metro lineal), retiro de tubo conduit, colocación de tubo conduit pared gruesa 4", mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	Cuando sea requerido durante la vigencia del contrato

• **INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

No.	INMUEBLE	UBICACIÓN
1	Edificio Nuevo, Dirección General de Administración y finanzas (Zócalo)	Plaza de la Constitución. No. 1. Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06080. Ciudad de México, Sótano, Azoteas. Ciertas Áreas y Áreas Comunes (P.B, 1, 2, 3, 4, 5)
2	Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo (DGAPYDA)	Fray Servando Teresa de Mier No. 77. Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México

• **PERIODO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS**

A partir del día hábil siguiente a la fecha de adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el monto máximo autorizado, lo que ocurra primero





CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

• VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN

A partir del día hábil siguiente a la fecha de adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el monto máximo autorizado, lo que ocurra primero

• ESQUEMA DE COTIZACIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de centro de carga de 4 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: centro de carga de 4 circuitos, retiro de centro de carga, colocación de centro de carga, reparación de muro en caso de ser necesario, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
2	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de centro de carga de 12 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: centro de carga de 12 circuitos, retiro de centro de carga, colocación de centro de carga, reparación de muro en caso de ser necesario, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
3	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de centro de carga de 18 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: centro de carga de 18 circuitos, retiro de centro de carga, colocación de centro de carga, reparación de muro en caso de ser necesario, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
4	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de centro de carga de 24 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: centro de carga de 24 circuitos, retiro de centro de carga, reparación de muro en caso de ser necesario, colocación de centro de carga, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
5	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de centro de carga de 30 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: centro de carga de 30 circuitos, retiro de centro de carga, colocación de centro de carga, reparación de muro en caso de ser necesario,	SERVICIO	1		





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución				
6	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de centro de carga de 42 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: centro de carga de 42 circuitos, retiro de centro de carga, colocación de centro de carga, reparación de muro en caso de ser necesario, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
7	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético monofásico de 15 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético monofásico de 15 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
8	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético monofásico de 20 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético monofásico de 20 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
9	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético monofásico de 30 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético monofásico de 30 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
10	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético monofásico de 40 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético monofásico de 40 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
11	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético monofásico de 50 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético monofásico de 50 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
12	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético	SERVICIO	1		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	bifásico de 15 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético bifásico de 15 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución				
13	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético bifásico de 20 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético bifásico de 20 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
14	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético bifásico de 30 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético bifásico de 30 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
15	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético bifásico de 40 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético bifásico de 40 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
16	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético bifásico de 50 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético bifásico de 50 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
17	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético bifásico de 100 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético bifásico de 100 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
18	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético trifásico de 15 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 15 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
19	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético trifásico de 20 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 20 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
20	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético trifásico de 30 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 30 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
21	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético trifásico de 40 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 40 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
22	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético trifásico de 50 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 50 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
23	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético trifásico de 100 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 100 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
24	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en balanceo de cargas eléctricas en centro de carga de 4 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: identificación por código de colores de cada uno de los circuitos eléctricos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas", en caso de ser necesario ordenar correctamente las fases, distribución equilibrada por amperes en cada fase, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
25	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en balanceo de cargas eléctricas en centro de carga de 12	SERVICIO	1		





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: identificación por código de colores de cada uno de los circuitos eléctricos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas", en caso de ser necesario ordenar correctamente las fases, distribución equilibrada por amperes en cada fase, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución				
26	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en balanceo de cargas eléctricas en centro de carga de 18 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: identificación por código de colores de cada uno de los circuitos eléctricos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas", en caso de ser necesario ordenar correctamente las fases, distribución equilibrada por amperes en cada fase, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
27	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en balanceo descargas eléctricas en centro de carga de 24 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: identificación por código de colores de cada uno de los circuitos eléctricos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas", en caso de ser necesario ordenar correctamente las fases, distribución equilibrada por amperes en cada fase, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
28	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en balanceo descargas eléctricas en centro de carga de 30 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: identificación por código de colores de cada uno de los circuitos eléctricos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas", en caso de ser necesario ordenar correctamente las fases, distribución equilibrada por amperes en cada fase, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
29	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en balanceo de cargas eléctricas en centro de carga de 42 circuitos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: identificación por código de colores de cada uno de los circuitos eléctricos conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas", en caso de ser necesario ordenar correctamente las fases, distribución equilibrada por	SERVICIO	1		





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	amperes en cada fase, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución				
30	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color rojo calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color rojo calibre 12 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color rojo calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
31	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color negro calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color negro calibre 12 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color negro calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
32	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color azul calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color azul calibre 12 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color azul calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
33	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color blanco calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color blanco calibre 12 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color blanco calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
34	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color verde calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color verde calibre 12 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color verde calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
35	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color rojo calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color rojo calibre 10 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color rojo calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
36	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color negro calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones	SERVICIO	1		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	eléctricas" incluye: cable thw color negro calibre 10 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color negro calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución				
37	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color azul calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color azul calibre 10 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color azul calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución.	SERVICIO	1		
38	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color blanco calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color blanco calibre 10 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color blanco calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
39	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color verde calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color verde calibre 10 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color verde calibre 10 mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
40	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color rojo para cable calibre 12 conforme a la NOM-001SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color rojo para cable calibre 12 (por metro lineal), colocación de thermofit color rojo para cable calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
41	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color negro para cable calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color negro para cable calibre 12 (por metro lineal), colocación de thermofit color negro para cable calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
42	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color azul para cable calibre 12 conforme a la NOM-001SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color azul para cable calibre 12 (por metro lineal), colocación de thermofit color azul para cable calibre 12, mano de obra	SERVICIO	1		





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución				
43	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color blanco para cable calibre 12 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color blanco para cable calibre 12 (por metro lineal), colocación de thermofit color blanco para cable calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
44	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color verde para cable calibre 12 conforme a la NOM-001SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color verde para cable calibre 12 (por metro lineal), colocación de thermofit color verde para cable calibre 12, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
45	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color rojo para cable calibre 10 conforme a la NOM-001SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color rojo para cable calibre 10 (por metro lineal), colocación de thermofit color rojo para cable calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
46	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color negro para cable calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color negro para cable calibre 10 (por metro lineal), colocación de thermofit color negro para cable calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
47	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color azul para cable calibre 10 conforme a la NOM-001SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color azul para cable calibre 10 (por metro lineal), colocación de thermofit color azul para cable calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
48	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color blanco para cable calibre 10 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color blanco para cable calibre 10 (por metro lineal), colocación de	SERVICIO	1		





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

licitación pública nacional
No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	thermofit color blanco para cable calibre 10 mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución				
49	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de thermofit color verde para cable calibre 10 conforme a la NOM-001SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: thermofit color verde para cable calibre 10 (por metro lineal), colocación de thermofit color verde para cable calibre 10, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
50	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 2 para tierra física, conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable de cobre desnudo calibre 2 (por metro lineal), colocación de cable de cobre desnudo calibre 2 para tierra física calibre 2, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
51	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 4 para tierra física conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable de cobre desnudo calibre 4 (por metro lineal) colocación de cable de cobre desnudo calibre 4 para tierra física calibre 4, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
52	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre 6 para tierra física, conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable de cobre desnudo calibre 6 (por metro lineal), colocación de cable de cobre desnudo calibre 6 para tierra física calibre 6, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
53	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y colocación de caja registro 30 cm x 30 cm, para conexiones eléctricas, conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: caja registro 30 cm x 30 cm, colocación de caja registro 30 cm x 30 cm, para conexiones eléctricas, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
54	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color negro calibre 1/0 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color negro calibre 1/0 (por	SERVICIO	1		





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color negro calibre 1/0 mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución				
55	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color negro calibre 2/0 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color negro calibre 2/0 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color negro calibre 2/0, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
56	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de cable thw color negro calibre 3/0 conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: cable thw color negro calibre 3/0 (por metro lineal), retiro de cable dañado, colocación de cable thw color negro calibre 3/0, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
57	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 150 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 150 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
58	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 150 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 150 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
59	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 50 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 50 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
60	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 100 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 100 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra	SERVICIO	1		



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

licitación pública nacional
No. SAF/DGAF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución				
61	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 150 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 150 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
62	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 200 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 200 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
63	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 300 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 300 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
64	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 400 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 400 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
65	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 450 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 450 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
66	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 500 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 500 amp, retiro de	SERVICIO	1		





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAyF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución				
67	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de interruptor termo magnético principal trifásico de 600 amp conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "instalaciones eléctricas" incluye: interruptor termo magnético trifásico de 600 amp, retiro de interruptor, colocación de interruptor, mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
68	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de tubo conduit pared gruesa 1" conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: tubo conduit pared gruesa 1" (por metro lineal), retiro de tubo conduit, colocación de tubo conduit pared gruesa 1", mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
69	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de tubo conduit pared gruesa 1 1/2" conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: tubo conduit pared gruesa 1 1/2" (por metro lineal), retiro de tubo conduit, colocación de tubo conduit pared gruesa 1 1/2", mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
70	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de tubo conduit pared gruesa 2" conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: tubo conduit pared gruesa 2" (por metro lineal), retiro de tubo conduit, colocación de tubo conduit pared gruesa 2", mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
71	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de tubo conduit pared gruesa 3" conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: tubo conduit pared gruesa 3" (por metro lineal), retiro de tubo conduit, colocación de tubo conduit pared gruesa 3", mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
72	Servicio de mantenimiento correctivo consistente en suministro y sustitución de tubo conduit pared gruesa 4" conforme a la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones eléctricas" incluye: tubo conduit pared gruesa 4" (por metro lineal), retiro de tubo conduit, colocación de tubo conduit pared gruesa 4", mano de obra especializada y todos los materiales necesarios para su ejecución	SERVICIO	1		
				SUBTOTAL	



CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SAF/DGAF/DRMAS/LPN-30001105-001-2025

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				I.V.A.	
				TOTAL	

NOTA: Asimismo, se indica que el monto mínimo será por la cantidad de \$2,800,000.00 (Dos Millones Ochocientos Mil Pesos 00/1 00 M.N.) y el monto máximo será el monto total de la suficiencia autorizada por la Dirección de Finanzas, con fundamento en el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Para la ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo "EL PROVEEDOR" deberá contar con la autorización previa de la Dirección de Servicios Generales, a través de la Coordinación de Mantenimiento y Servicios. Los servicios que se realicen por cuenta de "EL PROVEEDOR" sin autorización de la Coordinación de Mantenimiento y Servicios, serán bajo su responsabilidad y sin costo para la "Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México."

En relación al mantenimiento correctivo la "CANTIDAD" será considerada como referencia a los posibles mantenimientos correctivos que pudieran presentarse

• **LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS**

El Servicio de Mantenimiento correctivo, se ejecutará de acuerdo con el programa de trabajo que será establecido conjuntamente por el prestador de servicios adjudicado y personal de la Coordinación de Mantenimiento y Servicios, en días y horarios acordados por ambas partes, bajo las siguientes condiciones de entrega en cada uno de los inmuebles, el responsable de la recepción del Servicio de Mantenimiento correctivo será el Supervisor del Contrato o quien este designe, los materiales utilizados para la prestación del servicio deberán ser de acuerdo con las especificaciones descritas en el Catálogo de Conceptos de la propuesta técnica presentada por el prestador de servicios adjudicado, los servicios contarán con una garantía 12 meses a partir de la fecha en que fueron terminados, por lo que presentará escrito en donde manifieste que en caso de resultar adjudicado los servicios contarán con la garantía descrita.

• **FORMA DE PAGO**

Los pagos se efectuarán a los 20 días hábiles a la fecha de la validación de las facturas debidamente requisitadas, y presentadas ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, y dependiendo de la validación de los servicios por la Coordinación de Mantenimiento y Servicios.

• **PENAS CONVENCIONALES**

En caso de que el prestador incumpla con la prestación del servicio, estará obligado al pago de una pena convencional del 15.0%(quince por ciento), sobre el valor total del servicio dejado de prestar en las fechas establecidas de los servicios, en los días y horarios acordados previamente, servicio inconcluso o de mala calidad, sin incluir I.V.A., porcentaje que se aplicará por cada día natural de incumplimiento y será con cargo directo a la facturación mensual; la pena convencional no excederá el importe de la garantía de cumplimiento del contrato

