

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

BASES DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PROVEEDORES No. SOBSE/IRN/B/017/2026
RELATIVA A LA:

**"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE MOSAICOS LUMINOSOS Y ALUMBRADO
DECORATIVO EN EVENTOS ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO"**

ANEXO TECNICO


PARTIDA 2461 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"				
PARTIDA	SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	1.01	CAJA DE ACERO RADA 3 X 3" Y TAPA DE ACERO P/CJ 3 X 3"	PIEZA	6
	1.02	SENSOR FOTOELÉCTRICO PARA LUMINARIA Y CONTACTO FOTOELÉCTRICO PARA LUMINARIA	PIEZA	2
	1.03	CENTRO CARGA DE SOBREPONER 2P POLOS	PIEZA	1
	1.04	TABLERO Q02 Y SU INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 X 30	PIEZA	1
	1.05	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO 20 ESPACIOS	PIEZA	1
	1.06	CHALUPAS P.V.C. BLANCAS	PIEZA	24
	1.07	CINCHOS DE NYLON L 150 (MM) X W 4.8 (MM) PARA SUJETAR, AMARRAR Y ORDENAR CONDUCTORES A SOPORTES EN INSTALACIONES U OTRO TIPO DE OBJETOS. DESCRIPCIÓN • TENSIÓN 22 (KG) • TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40°C A +80°C ASTM B-117 • Ø MAX. CAPACIDAD DE ATADO 86 (MM). • COLOR NATURAL Y NEGRO • FABRICADO EN POLIAMIDA (NYLON 66) • GRADO DE FLAMABILIDAD UL 94 V-2.	PIEZA	77,000
	1.08	CINCHOS DE NYLON L 190 (MM) X W 4.8 (MM) PARA SUJETAR, AMARRAR Y ORDENAR CONDUCTORES A SOPORTES EN INSTALACIONES U OTRO TIPO DE OBJETOS. DESCRIPCIÓN • TENSIÓN 22 (KG) • TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40°C A +80°C ASTM B-117 • Ø MAX. CAPACIDAD DE ATADO 49 (MM). • COLOR NATURAL Y NEGRO • FABRICADO EN POLIAMIDA (NYLON 66) GRADO DE FLAMABILIDAD UL 94 V-2.	PIEZA	260,000
	1.09	CINTA DE AISLAR DE PVC DE 19 MM X 18 M, COLOR NEGRO	PIEZA	19
	1.10	CINTA DE AISLAR PLÁSTICA DE CLORURO DE POLIVINILO CON ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESIÓN, CON BUENA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, ÁLCALIS, ÁCIDOS Y CONDICIONES CLIMÁTICAS, INCLUYENDO EL INTEMPERISMO Y LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, UTILIZADO EN AISLAMIENTO PRIMARIO, EN RIGIDEZ DE 10,000 VOLTS, ROLLO DE 18 MILÍMETROS X 18 METROS. COLOR NEGRO	PIEZA	9,000
	1.11	CONEXIÓN TERMINAL TIPO END CAP PARA MANGUERA DE LEDS A 230 V. DE 36 LEDS POR METRO CONSUMO OPTIMIZADO DE 2.5 WATTS POR METRO FABRICADA EN EXTRUCCION DE TERMOPLÁSTICO TRANSLUCIDO DIVISIBLE A CADA 2 METROS	PIEZA	2,360
	1.12	CONTACTOR DE PLATINOS PARA FOTOCONTROL DE 3 X 70 AMPERES. ES UN EQUIPO FORMADO POR UN CONTACTOR DE PLATINOS, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, BASE PARA FOTOCONTROL E INDICADORES VISUALES MEDIANTE FOCOS NEÓN. ESTE EQUIPO PERMITE MANEJAR UNA CARGA DE HASTA 70 AMPERES, PARA EL CONTROL DE LUMINARIOS DE 220 V. EL CONTACTOR DE PLATINOS ESTÁ FORMADO POR UNA BOBINA DE 220 V. Y DOS SECCIONES DE PLATINOS AISLADOS UNO DEL OTRO, LOS CUALES SE ACCIONAN DE MANERA SIMULTÁNEA AL ENERGIZAR LA BOBINA. CUENTA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO 3 POLOS, ESTE COMPONENTE CONSTITUYE LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO CONTRA SOBRECARGA O CORTO CIRCUITO EN LA SALIDA Y PERMITE ADEMÁS APAGAR Y ENCENDER EL EQUIPO. MONTADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 3R.	PIEZA	8
	1.13	CONTACTOR DE 3 X 115 AMPS. TENSIÓN DE OPERACIÓN 220/240 V. CORRIENTE NOMINAL DE OPERACIÓN 115 A. POTENCIA NOMINAL DE OPERACIÓN. 30 KW (40 HP)	PIEZA	5
	1.14	CONTACTOR DE 3 X 65 AMPS. TENSIÓN DE OPERACIÓN 220/240 V. CORRIENTE NOMINAL DE OPERACIÓN 65 A. POTENCIA NOMINAL DE OPERACIÓN. 18.5 KW (25 HP)	PIEZA	2
	1.15	KIT DE UNIÓN O CONEXIÓN ENTRE MANGUERAS DE LEDS PARA MANGUERA A 220 V +/- 10% DE 36 LEDS POR METRO, FABRICADA EN TERMOPLÁSTICO, TERMORETRACTIL, CON COUPLE DE UNIÓN ENTRE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN POR AMBOS LADOS EN AMBAS FASES	PIEZA	2,495
	1.16	CONTACTO DUPLEX POLARIZADOS CON PLACA	PIEZA	24
	1.17	CONTACTO PARA CLAVIJA AMARILLA INDUSTRIAL	PIEZA	25
	1.18	INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 3 X 100 A	PIEZA	1
	1.19	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 X 15 A	PIEZA	2
	1.20	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 X 30 A	PIEZA	8
	1.21	FOCO LED A/P 50W T140 6500K H VIDA UTIL COLOR DE LA LUZ BLANCO FORMA BULBO T TIPO DE ROSCA E27	PIEZA	420
	1.22	KIT DE ALIMENTACIÓN PARA MANGUERA LUMINOSA DE LEDS, CON CAPACIDAD PARA TRANSMITIR 920W DE POTENCIA A /230V MÁX. PARA HACER POSIBLE LA CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE VARIOS LARGOS DE CORDONES LUMINOSOS LED DE HASTA 200 MTS. DE LARGO COMO MÁXIMO. CON UNA CAJA IP 44.	PIEZA	1,560
	1.23	LÁMPARA CON REFRACTOR DE POLICARBONATO EN FORMA ESFÉRICA LA CUAL DEBERÁ DE CONTAR EN SU INTERIOR CON MÍNIMO 5 LEDS DE ALTO BRILLO CON POSIBILIDAD DE ATENUACIÓN Y RESPUESTA ADECUADA A VARIACIONES EN PULSOS DE VOLTAJE RÁPIDOS PARA UN CONSUMO MÁXIMO DE 1W A UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220 V ± 10%. DIÁMETRO 45 MM CASQUILLO E-27. VIDA ÚTIL DE 30,000 HRS. COLOR VERDE	PIEZA	8,800
	1.24	LÁMPARA CON REFRACTOR DE POLICARBONATO EN FORMA ESFÉRICA LA CUAL DEBERÁ DE CONTAR EN SU INTERIOR CON MÍNIMO 5 LEDS DE ALTO BRILLO CON POSIBILIDAD DE	PIEZA	640



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

BASES DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PROVEEDORES No. SOBSE/IRN/B/017/2026
RELATIVA A LA:

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE MOSAICOS LUMINOSOS Y ALUMBRADO
DECORATIVO EN EVENTOS ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO"

PARTIDA 2461 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"				
PARTIDA	SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		ATENUACIÓN Y RESPUESTA ADECUADA A VARIACIONES EN PULSOS DE VOLTAJE RÁPIDOS PARA UN CONSUMO MÁXIMO DE 1W A UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220 V ± 10%. DIÁMETRO 45 MM CASQUILLO E-27. VIDA ÚTIL DE 30,000 HRS. COLOR NARANJA		
	1.25	LÁMPARA CON REFRACTOR DE POLICARBONATO EN FORMA ESFÉRICA LA CUAL DEBERÁ DE CONTAR EN SU INTERIOR CON MÍNIMO 5 LEDS DE ALTO BRILLO CON POSIBILIDAD DE ATENUACIÓN Y RESPUESTA ADECUADA A VARIACIONES EN PULSOS DE VOLTAJE RÁPIDOS PARA UN CONSUMO MÁXIMO DE 1W A UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220 V ± 10%. DIÁMETRO 45 MM CASQUILLO E-27. VIDA ÚTIL DE 30,000 HRS. COLOR ROJO	PIEZA	5,200
	1.26	LÁMPARA CON REFRACTOR DE POLICARBONATO EN FORMA ESFÉRICA LA CUAL DEBERÁ DE CONTAR EN SU INTERIOR CON MÍNIMO 5 LEDS DE ALTO BRILLO CON POSIBILIDAD DE ATENUACIÓN Y RESPUESTA ADECUADA A VARIACIONES EN PULSOS DE VOLTAJE RÁPIDOS PARA UN CONSUMO MÁXIMO DE 1W A UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220 V ± 10%. DIÁMETRO 45 MM CASQUILLO E-27. VIDA ÚTIL DE 30,000 HRS. COLOR BLANCO CÁLIDO	PIEZA	18,400
	1.27	LÁMPARA CON REFRACTOR DE POLICARBONATO EN FORMA ESFÉRICA LA CUAL DEBERÁ DE CONTAR EN SU INTERIOR CON MÍNIMO 5 LEDS DE ALTO BRILLO CON POSIBILIDAD DE ATENUACIÓN Y RESPUESTA ADECUADA A VARIACIONES EN PULSOS DE VOLTAJE RÁPIDOS PARA UN CONSUMO MÁXIMO DE 1W A UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220 V ± 10%. DIÁMETRO 45 MM CASQUILLO E-27. VIDA ÚTIL DE 30,000 HRS. COLOR BLANCO FRÍO	PIEZA	18,400
	1.28	LÁMPARA CON REFRACTOR DE POLICARBONATO EN FORMA ESFÉRICA LA CUAL DEBERÁ DE CONTAR EN SU INTERIOR CON MÍNIMO 5 LEDS DE ALTO BRILLO CON POSIBILIDAD DE ATENUACIÓN Y RESPUESTA ADECUADA A VARIACIONES EN PULSOS DE VOLTAJE RÁPIDOS PARA UN CONSUMO MÁXIMO DE 1W A UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220 V ± 10%. DIÁMETRO 45 MM CASQUILLO E-27. VIDA ÚTIL DE 30,000 HRS. COLOR MORADO	PIEZA	400
	1.29	LÁMPARA CON REFRACTOR DE POLICARBONATO EN FORMA ESFÉRICA LA CUAL DEBERÁ DE CONTAR EN SU INTERIOR CON MÍNIMO 5 LEDS DE ALTO BRILLO CON POSIBILIDAD DE ATENUACIÓN Y RESPUESTA ADECUADA A VARIACIONES EN PULSOS DE VOLTAJE RÁPIDOS PARA UN CONSUMO MÁXIMO DE 1W A UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220 V ± 10%. DIÁMETRO 45 MM CASQUILLO E-27. VIDA ÚTIL DE 30,000 HRS. COLOR AZUL	PIEZA	400
	1.30	MANGUERA DE LEDS A 230 V. DE 36 LEDS POR METRO CONSUMO OPTIMIZADO DE 2.5 WATTS POR METRO FABRICADA EN EXTRUCCIÓN DE TERMOPLÁSTICO TRANSLUCIDO DIVISIBLE A CADA 2 METROS COLOR AZUL (PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 30 MTS.).	METRO	240
	1.31	MANGUERA DE LEDS A 230 V. DE 36 LEDS POR METRO CONSUMO OPTIMIZADO DE 2.5 WATTS POR METRO FABRICADA EN EXTRUCCIÓN DE TERMOPLÁSTICO TRANSLUCIDO DIVISIBLE A CADA 2 METROS COLOR BLANCO CÁLIDO (PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 30 MTS.).	METRO	2,400
	1.32	MANGUERA DE LEDS A 230 V. DE 36 LEDS POR METRO CONSUMO OPTIMIZADO DE 2.5 WATTS POR METRO FABRICADA EN EXTRUCCIÓN DE TERMOPLÁSTICO TRANSLUCIDO DIVISIBLE A CADA 2 METROS COLOR BLANCO FRÍO (PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 30 MTS.).	METRO	1,500
	1.33	MANGUERA DE LEDS A 230 V. DE 36 LEDS POR METRO CONSUMO OPTIMIZADO DE 2.5 WATTS POR METRO FABRICADA EN EXTRUCCIÓN DE TERMOPLÁSTICO TRANSLUCIDO DIVISIBLE A CADA 2 METROS COLOR ROJO (PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 30 MTS.).	METRO	1,500
	1.34	MANGUERA DE LEDS A 230 V. DE 36 LEDS POR METRO CONSUMO OPTIMIZADO DE 2.5 WATTS POR METRO FABRICADA EN EXTRUCCIÓN DE TERMOPLÁSTICO TRANSLUCIDO DIVISIBLE A CADA 2 METROS COLOR VERDE (PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 30 MTS.).	METRO	1,500
	1.35	REFLECTOR DE 30 W IP66 LUZ CALIDAD BRILLANE 100-240V	PIEZA	7
	1.36	CABLE DE COBRE CALIBRE 1/0 AWG, CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN PARA CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, FABRICADO CON COBRE ELECTROLÍTICO SUAVE DE ALTA PUREZA EN FORMA DE ALAMBRE O DE CABLE CONCÉNTRICO CLASE B, CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GAS ÁCIDO. TIPO THW-LS O THHW-LS, 600 V. 75° C LOCALES MOJADOS, 90° C LOCALES SECOS. PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 100 METROS CADA UNO EN COLOR NEGRO.	METRO	300
	1.37	CABLE MULTICONDUCTOR DE DISTRIBUCIÓN AÉREA DE ALUMINIO AAC-AAC (2+1) CALIBRE 6, FORMADO POR UN NÚCLEO DE ALUMINIO 1 350 AAC TEMPLE DURO, FORRADO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) COLOR NEGRO, TENSIÓN DE OPERACIÓN MÁXIMA: 600 VOLTS, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 75° C EN AMBIENTES SECOS Y MOJADOS, NORMAS APLICABLES: NOM-063-SCFI, CFE-E0000-09, NMX-J-032-ANCE, NMX-J-061-ANCE Y ASTM-B-230. PRESENTACIÓN: BOBINA DE 300 METROS.	METRO	600
	1.38	CABLE CALIBRE 10 AWG, CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN PARA CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, FABRICADO CON COBRE ELECTROLÍTICO SUAVE DE ALTA PUREZA EN FORMA DE ALAMBRE O DE CABLE CONCÉNTRICO CLASE B, CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GAS ÁCIDO. TIPO THW-LS O THHW-LS, 600 V. 75° C LOCALES	METRO	800





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

BASES DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PROVEEDORES No. SOBSE/IRN/B/017/2026
RELATIVA A LA:

**"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE MOSAICOS LUMINOSOS Y ALUMBRADO
DECORATIVO EN EVENTOS ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO"**


PARTIDA 2461 "MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO"				
PARTIDA	SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		MOJADOS, 90°C LOCALES SECOS. PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 100 METROS CADA UNO EN COLOR NEGRO.		
	1.39	CABLE CALIBRE NO. 14 AWG. CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN PARA CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, FABRICADO CON COBRE ELECTROLÍTICO SUAVE DE ALTA PUREZA EN FORMA DE CABLE CONCÉNTRICO CLASE B, CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO, CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GAS ÁCIDO. TIPO THW-LS O THHW-LS., 600 V., 75° C. LOCALES MOJADOS, 90° C. LOCALES SECOS, EN COLOR NEGRO, PRESENTACIÓN DE ROLLOS DE 100 METROS. C/U.	METRO	8,000
	1.40	CORDÓN O CABLE FLEXIBLE DUPLEX TIPO SPT (POT) CALIBRE 2 X 12 AWG, COLOR BLANCO. TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 600 V. TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN EL CONDUCTOR: 60°C., ÁREA DE SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL 3307 (MM2) NÚMEROS DE HILO CALIBRE 30 AWG: 65, ESPESOR DE AISLAMIENTO NOMINAL 2.41 (MM) DIÁMETRO CONDUCTOR, 2.36 (MM) DIMENSIONES FINALES (MM), ALTO 7.28 ANCHO. 123.33, PESO APROXIMADO (KG/100 M) 16.028, FORMADO POR DOS CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 99.99% DE PUREZA EN TEMPLE SUAVE, CABLEADO CLASE K AISLADOS INDIVIDUALMENTE CON PVC Y UNIDOS CON UNA PISTA DEL MISMO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES: NO PROPAGADOR DE INCENDIO, RESISTENTE A DOBLECES POR SU GRADO DE FLEXIBILIDAD, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LA HUMEDAD. PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 100 METROS.	METRO	400
	1.41	CORDÓN O CABLE FLEXIBLE DUPLEX TIPO SPT (POT) CALIBRE 2 X 14 AWG, COLOR BLANCO. TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 600 V. TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN EL CONDUCTOR: 60°C., ÁREA DE SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL 3307 (MM2) NÚMEROS DE HILO CALIBRE 30 AWG: 65, ESPESOR DE AISLAMIENTO NOMINAL 2.41 (MM) DIÁMETRO CONDUCTOR, 2.36 (MM) DIMENSIONES FINALES (MM), ALTO 7.28 ANCHO. 123.33, PESO APROXIMADO (KG/100 M) 16.028, FORMADO POR DOS CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 99.99% DE PUREZA EN TEMPLE SUAVE, CABLEADO CLASE K, AISLADOS INDIVIDUALMENTE CON PVC Y UNIDOS CON UNA PISTA DEL MISMO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES: NO PROPAGADOR DE INCENDIO, RESISTENTE A DOBLECES POR SU GRADO DE FLEXIBILIDAD, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LA HUMEDAD. PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 100 METROS.	METRO	400
	1.42	CABLE USO RUDO DE 3 X 10, 3 POLOS, CALIBRE 10 AWG FABRICADO CON COBRE ELECTROLÍTICO SUAVE DE ALTA PUREZA EN FORMA DE CABLE CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO ELASTOMÉRICO, RELLENOS FLEXIBLES Y CUBIERTA EXTERNA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, HUMEDAD, ÁCIDOS Y ACEITES. FORMADO POR 100 HILOS CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPO CJT EN COLOR NEGRO, BLANCO Y VERDE. PARA VOLTAJES DE HASTA 300 V. ENTRE FASES Y TEMPERAURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN SERVICIO NORMALE DE 60°C.	METRO	320
	1.43	CABLE USO RUDO 2 X 12, BOBINA, SIT, 330 V, 60 TC 2C, 3.31 MM2, 12AWG, NOM-ANCE, 46187 M	METRO	700
	1.44	GUIRNALDA SENCILLA CON PORTALÁMPARA DE HULE VULCANIZADO PARA INTEMPERIE A CADA 25 CM, CASQUILLO DE LATÓN BASE CON VAQUELITA E-27, DE CONDUCTOR FLEXIBLE DE COBRE TIPO POT CALIBRE NO. 12 AWG PARA 300 V ANTIFLAMA 60° C.	METRO	400
	1.45	GUIRNALDA SENCILLA CON PORTALÁMPARA DE HULE VULCANIZADO PARA INTEMPERIE A CADA 50 CM, CASQUILLO DE LATÓN BASE CON VAQUELITA E-27, DE CONDUCTOR FLEXIBLE DE COBRE TIPO POT CALIBRE NO. 12 AWG PARA 300 V ANTIFLAMA 60° C.	METRO	200
	1.46	SWITCH 120/230 V, CLASE III IP44, FABRICADO EN PVC RÍGIDO PARA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE CONTROLADORES Y FUENTES DE PODER DE OPERACIONES DE GUIRNALDA RGBW	PIEZA	20
	1.47	ATENUADOR ELÉCTRICO DE PODER, ENTRADA 127/230 VAC, SALIDA 24 VDC, CLASE I/III/, IP67 CON SISTEMA PLUG AND PLAY, 2 PINES 300 W.	PIEZA	16
	1.48	ATENUADOR ELÉCTRICO DE PODER, ENTRADA 127/230 VAC, SALIDA 24 VDC, CLASE I/III/, IP67 CON SISTEMA PLUG AND PLAY, 2 PINES 140 W.	PIEZA	4
	1.49	CABLE ETHERNET SALIDA Y ENTRADA TIPO RJ45 CLASE III IP44 LONGITUD DE 5 METROS 24 VDC	PIEZA	39
	1.50	CABLE DE CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN EN T PLUG AND PLAY ROSCABLE 24V. 0.5M DE LONGITUD	PIEZA	39
	1.51	CABLE SUMINISTRADOR DE ENERGIA TIPO AMERICANO 220V.	PIEZA	4
	1.52	ADAPTADOR HERMÉTICO PARA CONEXIONES RJ45 IP65	PIEZA	40
	1.53	MULTÍMETRO DIGITAL CON GANCHO JR., FUNCIONES: VOLTAJE CA.: DE 4V A 1000V., VOLTAJE CD.: DE 400 MV A 1000V., CORRIENTE CA.: DE 40A A 1000A. RECISTENCIA.: DE 400Q A 40Q. FRECUANCIA: DE 10HZ A 1MHZ. FACTOR DE UTILIZACIÓN: 0.1% -99.9%, PRUEVA DE DIODO.	PIEZA	8



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

BASES DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL A CUANDO
MENOS TRES PROVEEDORES No. SOBSE/IRN/B/017/2026
RELATIVA A LA:

**"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE MOSAICOS LUMINOSOS Y ALUMBRADO
DECORATIVO EN EVENTOS ESPECIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO"**

FICHA TECNICA Y MUESTRAS

El proveedor deberá presentar en su propuesta técnica la ficha técnica y especificaciones de todas las partidas conforme a lo que se solicita, deberán incluir la normatividad vigente aplicable a cada una de ellas.

El proveedor deberá presentar muestra física de las siguientes partidas.

PARTIDA	NUMERAL
2461	11, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Para la entrega de los bienes objeto de esta adjudicación, deberán ser entregados en el Almacén General, ubicado en Retorno 13 de Av. del Taller No 23, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, C. P. 15900, Ciudad de México, la entrega de los bienes deberá ser en una solo exhibición y no podrá rebasar el periodo establecido en el contrato y/o con un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la solicitud que para tal efecto haga la Dirección de Alumbrado Público vía telefónica o correo electrónico. Asimismo, para mejor logística durante la entrega de los bienes, se requiere que la adjudicación sea por la totalidad de los bienes. El periodo de entrega será **A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.**

GARANTIA DE LOS BIENES

Los bienes objeto de esta adjudicación deberán ser nuevos y de reciente generación, originales de la marca ofertada y en la presentación original de fábrica, mismos que deberán estar garantizados por el proveedor contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos que alteren la calidad del producto, por un período mínimo de un año, de manera independiente y adicional a la garantía que otorgue el fabricante.

DEVOLUCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN

La Secretaría de Obras y Servicios por medio de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad a través de la Dirección de Alumbrado Público, en caso de que alguno de los bienes requiera ser sustituido, le solicitará a el proveedor realizar el o los cambios que sean necesarios, mismos que serán sin costo adicional para el área requirente y el proveedor deberá atender la solicitud en un plazo no mayor a 3 días hábiles contando a partir de la fecha en que se reporte alguna eventualidad.

PENAS CONVENCIONALES

Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se aplicarán penas convencionales por incumplimiento o atraso en la entrega y/o sustitución de los bienes en los términos y condiciones pactadas, sin considerar el IVA, como se señala a continuación y las cuales no serán negociables.

Se aplicará una pena convencional del 3% (tres por ciento) sobre el valor total de los bienes no entregados o con características especificaciones técnicas ofertada y/o requeridas diferentes a las estipuladas en el presente **"ANEXO TÉCNICO"**, por cada día natural de incumplimiento o atraso en la recepción de los mismos.

Se aplicará una pena convencional del 3% (tres por ciento) sobre el costo total de los bienes dejados de entregar, por cada día natural del incumplimiento o atraso.

Se aplicará una pena convencional el 3% (tres por ciento) sobre el valor total de los bienes no entregados, derivados de la reclamación por cada día natural de incumplimiento o atraso en la recepción de los mismos y/o sustitución. Dichas penas **no serán negociables.**