

ANEXO NO.1
ANEXO TÉCNICO
LPN/DGAYF/004/2026

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE "CALENTADORES SOLARES PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS UNIDADES TERRITORIALES EL ERMITAÑO,
EL TANQUE Y LA CARBONERA"

CIUDAD DE MÉXICO, A...

MTRO. FRANCISCO JAVIER CASTRO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

REQ.	CONS.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
247	1	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	441900002	EL ERMITAÑO	230	PIEZA		
ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS CON SISTEMA TERMOSIFÓN DE GRAVEDAD, CAPACIDAD TOTAL DE 175 LITROS, CAPACIDAD DEL TANQUE DE 132 LITROS INTEGRADO POR 15 TUBOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO DE ALTO VACÍO, CON CAPACIDAD DE 43 LITROS, DIÁMETRO DEL TANQUE EXTERNO DE 460 MM, DIÁMETRO DEL TANQUE INTERNO 360 MM, DIÁMETRO DEL TUBO EXTERNO DE 58 MM, LONGITUD DEL TUBO DE 1800 MM, TANQUE INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B, ESPESOR DEL TANQUE INTERIOR 0.50 MM, CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 50 MM CON CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE GRADO 201 BA, ESPESO DE CUBIERTA EXTERIOR 0.40 MM, BARRA DE MAGNESIO INCLUIDA PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE SARRO, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR DE 1.2 MM, CON CONEXIONES DE ¾ DE PULGADA, ROSCABLES DE ACERO INOXIDABLE, CON UNA ABSORCIÓN SOLAR DEL 95% TEMPERATURA DE 20 °C A 95°C.								

REQ.	CONS.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
249	1	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	441900002	EL TANQUE	178	SERVICIO		
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA TERMOSIFÓN DE GRAVEDAD, CAPACIDAD TOTAL DE 175 LITROS, CAPACIDAD DEL TANQUE DE 132 LITROS INTEGRADO POR 15 TUBOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO DE ALTO VACÍO, CON CAPACIDAD DE 43 LITROS, DIÁMETRO DEL TANQUE EXTERNO DE 460 MM, DIÁMETRO DEL TANQUE INTERNO 360 MM, DIÁMETRO DEL TUBO EXTERNO DE 58 MM, LONGITUD DEL TUBO DE 1800 MM, TANQUE INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B, ESPESOR DEL TANQUE INTERIOR 0.50 MM, CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 50 MM CON CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE GRADO 201 BA, ESPESO DE CUBIERTA EXTERIOR 0.40 MM, BARRA DE MAGNESIO INCLUIDA PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE SARRO, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR DE 1.2 MM, CON CONEXIONES DE ¾ DE PULGADA, ROSCABLES DE ACERO INOXIDABLE, CON UNA ABSORCIÓN SOLAR DEL 95%, TEMPERATURA DE 20 °C A 95°C.								

REQ.	CONS.	ÁREA SOLICITANTE	CLAVE CABMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO
250	1	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	441900002	LA CARBONERA	158	SERVICIO		
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CON SISTEMA TERMOSIFÓN DE GRAVEDAD, CAPACIDAD TOTAL DE 175 LITROS, CAPACIDAD DEL TANQUE DE 132 LITROS INTEGRADO POR 15 TUBOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO DE ALTO VACÍO, CON CAPACIDAD DE 43 LITROS, DIÁMETRO DEL TANQUE EXTERNO DE 460 MM, DIÁMETRO DEL TANQUE INTERNO 360 MM, DIÁMETRO DEL TUBO EXTERNO DE 58 MM, LONGITUD DEL TUBO DE 1800 MM, TANQUE INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE GRADO 304-2B, ESPESOR DEL TANQUE INTERIOR 0.50 MM, CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 50 MM CON CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE GRADO 201 BA, ESPESO DE CUBIERTA EXTERIOR 0.40 MM, BARRA DE MAGNESIO INCLUIDA PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE SARRO, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE DE ESPESOR DE 1.2 MM, CON CONEXIONES DE ¾ DE PULGADA, ROSCABLES DE ACERO								



LA MAGDALENA
CONTRERAS
ALCALDÍA
2024-2027

[illegible]

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN X DE LA LADF, SE INFORMA QUE EL PERIODO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

SERÁ EN EL LUGAR DONDE LO INDIQUE EL ÁREA REQUERENTE. EL PERIODO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES PARA LA UNIDAD TERRITORIAL EL ERMITAÑO, SERÁ POSTERIOR A LA EMISIÓN DEL CONTRATO TENIENDO 03 DÍAS HÁBILES PARA EFECTUAR LA ENTREGA. PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES EL TANQUE Y LA CARBONERA LA ENTREGA E INSTALACIÓN SERÁ POSTERIOR A LA EMISIÓN DEL CONTRATO TENIENDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

LA ENTREGA DE LOS BIENES Y DE LA INSTALACION OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SERÁ SUPERVISADA POR EL ÁREA REQUERENTE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

EL ÁREA REQUERENTE, SERÁ LA RESPONSABLE DE EFECTUAR EL RECHAZO DE LA ADQUISICION E INSTALACION OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO CUANDO, PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS Y NO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, POR LO QUE EL PARTICIPANTE QUE RESULTE ADJUDICADO SE OBLIGA A SUSTITUIRLOS DE MANERA INMEDIATA.

EL SERVICIO NO SERÁ ACEPTADO EN EL CASO DE QUE ESTE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES Y EN EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR EL LICITANTE POR SU INCUMPLIMIENTO.

ASÍ MISMO LOS PARTICIPANTES SE COMPROMETEN A QUE DE RESULTAR OBSERVACIONES REFERENTES A LA CALIDAD DEL SERVICIO, ACATARA LOS COMENTARIOS Y/O CORRECCIONES QUE SE DERIVEN DE LAS MISMAS.

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL
	FIRMA
	R.E.C. DEL PARTICIPANTE:

NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE.



LA TRANSFORMACIÓN LLEGÓ A *La Magdalena Contreras*



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA